



CONFORMITEITSATTEST

voor
Mazoutreservoirs

KLANT : _____
Straat: _____ nr. _____
Postnummer: _____ Gemeente: _____
Tel: _____

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: _____
Adres reservoir: Bocan graandstraat 12 2230
Nominale inhoud reservoir: 3000L Materiaal: Staalplaat Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk
Nummer van het reservoir: 22-2053-DP

Ramsel

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 kg - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 8/2/2023 Datum uitvoering controle: 8/2/2023

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

Nieuwe tank bovengronds
dubbelwandig
keurig onderhouden geldig

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/~~nee~~)*
- Merkteken: (Groen/~~Rood~~)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: _____ Datum uitvoering controle: _____

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/~~nee~~)*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel: _____ Naam & handtekening klant: _____