

# Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

# SAPACO B.V.

Heuvel 35  
2440 Geel  
GSM. 0478/25.43.43  
BTW Nr. BE 0883.716.223  
Sapaco@telenet.be

Klant \_\_\_\_\_  
Straat Testelbesting 109  
Gemeente 3271 Scherpenheuvel Averbode  
Tel. of Mail \_\_\_\_\_

Erkenningsnummer erkende technicus :

**SV 01671**

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

~~2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

### Algemene Info

Adres reservoir: Idem  
Nummer reservoir: 1  
Nominale waterinhoud: 3200  
Datum ingebruikstelling: 1980  
Vorige S.V. Nummer: onleesbaar  
Datum vorige controle: onleesbaar  
Datum controle: 21-4-26  
Datum volgende controle: 21-4-31

Firma: \_\_\_\_\_  
B.T.W. Nr. \_\_\_\_\_  
Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~  
Plaats: ~~Binnen~~ Buiten ~~Bovengronds~~ Ondergronds  
Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~  
Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~  
Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

### Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen  
Algemene staat van de opslagplaats  
Dichtheidsbeproeving ( Ultrasoon SDT )  
Aanwezigheid water en of slib  
Attest van de vorig keer aanwezig  
Cathodisch bescherming  
Lekdetectiesysteem  
Overvulbeveiligingssysteem  
Potentiaal meting  
Verontreiniging buiten het reservoir  
Nominale diameter verluchting

### Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig  
Verluchting te klein  
Vuil en stookolie gemorst, ~~Peildam vervangen~~  
ok ~~PH~~  
N.o.k Niet Aanwezig  
— Niet Aanwezig  
— Niet Aanwezig  
Werkt ok ~~Sonde~~ Fluit  
Verdere exploitatie toegelaten: Ja ~~Nee~~  
Stookolie gemorst  
4/4" 5/4" 2" Merkteken: ~~Rode~~ ~~Oranje~~ Groene  
\*

TOTAAL TE BETALEN: \_\_\_\_\_

€

Betaling: Voldaan of Via Bank

\* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlare 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging  
De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd