

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

7042

SAPACO B.V.

Heuvel 35
2440 Geel
GSM. 0478/25.43.43
BTW Nr. BE 0883.716.223
Sapaco@telenet.be

Klant	
Straat	<u>Langen Liken 11</u>
Gemeente	<u>32072 Tesselh</u>
Tel. of Mail	

Erkenningsnummer erkende technicus :

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

~~2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) met particulier)~~

Algemene Info

05275

Adres reservoir: Idem _____
 Nummer reservoir: _____
 Nominale waterinhoud: 3200.
 Datum ingebruikstelling: 1980
 Vorige S.V. Nummer: SV 5286
 Datum vorige controle: 8-6-15
 Datum controle: 26-5-95
 Datum volgende controle: 26-5-30

Firma: _____
 B.T.W. Nr. _____
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
 Plaats: Binnen ~~Bovengronds~~
Buiten ~~Ondergronds~~
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrason SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvolbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig	
Verluchting te klein	
Vuil en stookolie gemorst, Peildarm vervangen	
<u>ok.</u>	
<u>Ja 3m</u>	PH;
<u>N.O.K</u>	Niet
	Niet
	Niet
Werkt <u>ok</u>	Sonde
	Verdere exploitatie toegelaten: <u>Ja</u> Nee
Stookolie gemorst	
4/4" 5/4" 2"	Merkteken: Rode Oranje <u>Groene</u>

TOTAAL TE BETALEN: _____ €

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlare 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

Naam en handtekening klant:

voor Gelezen en Goedgekeurd