VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ● Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent — Tel: +32 9 244 77 11 — gent@vincotte.be
- ❑ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde — Tel: +32 2 674 57 11 — brussels@vincotte.be
- ❑ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen — Tel: +32 3 221 86 11 — antwerpen@vincotte.be
- ❑ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux — Tel: +32 81 432 611 — gembloux@vincotte.be

Verslag nr.: 60947596/007

BELAC 040-INSP

N 376518

Resi code : 12

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :	Installatie :	Eigenaar / Uitbater / Beheerder :
Naam,voornaam : [redacted]	Naam, voornaam :	
	Adres : Laag Land 18	Idem
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : Kieldrecht	
BTW nr.: BE	Tel. : /	/

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") O

- O **Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)**
- O **Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)**
- ● **Controlebezoek (6.5.)**
- O **Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)**
- O **Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)**
- O **Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)**

Afwijkingen Deel 8: ● Toegepast O Niet toegepast

- ● Wooneenheid
- O Werkeenheid
- O Werfinstallatie
- O Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel
- O Technische lokalen van een residentieel geheel
- O Gedecentraliseerde productie-installatie
- O Andere installatie: .....

- O Vóór 1/10/1981
- ● Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
- O Vanaf 1/06/2020

Algemene gegevens elektrische installatie : O Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr..... Datum .....

Gegevens verdeler *Naam verd.:*	*EAN*	● EAN niet meegedeeld / O kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 4290461 meterstand dag : 102318 nacht :	O kWh excl. nacht meter : nr. : ..... meterstand : .....
	Bescherming aansluiting (A) : O20 O25 O32 O40 O50 ●63 O80 O100 O.....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : O mono 230 V O 3x230 V ● 3N400 V O.....	Type aardelektrode : O .....
	Maximale nominale stroom (A) : O20 O25 O32 O40 O50 ●63 O80 O100 O.....	O aardingslus ● pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type :	Aardverbindingsyst.: ● TT O .....
Beschrijving installatie O Zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 63 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen :	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

● Rechtstreekse aanraking	● Onrechtstreekse aanraking	~~● Montage~~	O ~~Verplaatsb.~~ materieel	~~O Vast materieel~~	● I>/doorsnede	~~O Schema's~~
O Aardingsweerstand : 26,7 Ω	O Algemeen isolatieniveau : ..... MΩ	~~O Controle toutlus~~	● Continuïteit (equipot., PE)	~~● Test diff.~~		
Alg. diff. : O was verzegeld O werd verzegeld ● werd niet verzegeld O kan niet verzegeld worden				Schema's en plannen getekend: Ja / Nee		

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie O Nihil	
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie O Nihil	1301 – 1409 – 1811 (Bergmg onder teller) Gemengde kringen afzekeren met 16A auto maat afzekeren Isolatie meting niet uit kunnen voeren – differentieel test niet uitgevoerd (deze dienen bij herkeuring getest te worden)
Opmerkingen O Nihil	

Besluit :

~~O De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).~~

● De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór 16/11/2021 **O door hetzelfde erkend organisme (*).**

Agent bezoeker :

Naam : Y. Bouchraa Agent nr. : 5807 Datum 16/11/2020

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : O Situatieplan(nen) : / O Eéndraadsschema('s) : / O .....

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

O Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

O Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties .

15 001 0 2 24