



N° 234-INS.P.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 53153133 N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 231.1056

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT). Includes 'Voorsch. netbeheerder' and 'Prescription du gest. de réseau de distr.'

Plaats van het onderzoek: BESTORINGSSTRAAT 26 2018 ANTW

Eigenaar: N. [redacted] Adres: [redacted]

Installateur: [redacted] Datum van het onderzoek: 27/9/18 Inspecteur: R. Broeyn

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison / Appart. 1

Spanning: 2xL30 Meter / bord verbinding: XUB 3x10 Max. beveiliging: 40A

Aardelektrode: 1eme Electrode de terre: 29 Ohm Isolatie: >100 Mohm Aantal verdeelborden: 2

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), Δ In (mA), type) and Aantal eindstroombanen (Number of circuits terminaux). Includes a grid for Test ΔIn and I.ΔIn.

Visueel nazicht: algemeen: OK NOK directe aanraking: OK NOK

Aansluitingen: Raccordements: OK NOK Potentiaalvereffeningen: Liaisons equipotentiëles: OK NOK

Inbreuken / Infractions: Opmerkingen / Remarques: VISUM: Datum/date:

Concluding text: Besluit / Conclusion. De installatie is niet conform met het AREI... Overeenkomstig artikel 274 van het AREI... Conformément à l'art. 274 du RGIE... Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'avisser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions...

Rapp. EIs/EI1.1.04