

KEURINGSATTEST

Boven- en ondergrondse opslagtank voor stookolie (mazout)

Conform VLAREM II – Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

1. Administratieve gegevens

Attestnummer	S186119
Datum keuring	28/07/2026
Plaats van opmaak	Laagland 11, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Aard van de keuring:

☐ Plaatsingskeuring (voor ingebruikname) ☐ Periodieke controle – beperkt onderzoek ☐ Periodieke controle – algemeen onderzoek
☐ Controle na herstelling / aanpassing ☐ Andere:

2. Gegevens eigenaar / opdrachtgever

Naam / firma	
Straat en nummer	Laagland 11
Postcode en gemeente	9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Telefoon / e-mail	

3. Plaats van de installatie (indien verschillend)

Straat en nummer	Laagland 11
Postcode en gemeente	9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Ligging tank	Vooraan rechts van de oprit

4. Erkend technicus / keuringsinstelling

Naam technicus	D'hooge Peter
Erkenningsnummer	SV06342
Firma / keuringsinstelling	Atlas Controle
Telefoon / e-mail	02 726 64 04 / office@atlascontrole.be

5. Kenmerken van de opslaginstallatie

Ligging: ☐ Bovengronds ☐ Ondergronds ☐ In-groef / ingekuild
Bestemming: ☐ Particulier (verwarming woning) ☐ Niet-particulier / bedrijf

Aantal tanks	1
--------------	---

Nominale inhoud (liter)	
Opgeslagen product	Stookolie / mazout (gasolie verwarming)
Materiaal	Staal
Wanduitvoering	Dubbelwandig
Bouwjaar / plaatsingsjaar	
Fabrikant / typenummer	
Certificatie / normering	

Aanwezige beveiligingen en uitrusting:

☐ Overvulbeveiliging
 ☐ Antihevelbeveiliging
 ☐ Lekdetectiesysteem
 ☐ Peilinrichting
☐ Kathodische bescherming (ondergronds)
 ☐ Inkuiping / lekbak (bovengronds)
 ☐ Ontluchtingsleiding

6. Uitgevoerde controles

A. Algemene controlepunten (alle tanks)

Controlepunt	Conform	Niet conform	N.v.t.	Opmerking
Toegankelijkheid en herkenbaarheid van de installatie	X			
Algemene staat en netheid van tank en opstelplaats	X			
Vul- en zuigleidingen (staat, aansluitingen, dichtheid)	X			
Ontluchtingsleiding aanwezig en correct uitmondend	X			
Overvulbeveiliging aanwezig en werkend	X			
Antihevelbeveiliging aanwezig en werkend			X	
Peilinrichting aanwezig en leesbaar	X			
Afwezigheid van lekken, morsverliezen of geurhinder	X			
Correcte markering / identificatieplaat aanwezig			X	

B. Bijkomende controle – bovengrondse tank

Controlepunt	Conform	Niet conform	N.v.t.	Opmerking
Inkuiping / lekbak aanwezig en waterdicht			x	
Inkuiping vrij van water en verontreiniging			x	

Stabiele en corrosiebestendige opstelling			x	
Bescherming tegen aanrijding en beschadiging			x	
Afwezigheid van corrosie op wand en naden			x	
Correcte afstand tot muren en warmtebronnen			x	

C. Bijkomende controle – ondergrondse tank

Controlepunt	Conform	Niet conform	N.v.t.	Opmerking
Lekdetectiesysteem aanwezig en werkend	x			
Kathodische bescherming aanwezig, meetwaarden conform			x	
Mangat / put toegankelijk en waterdicht	x			
Waterdichtheids-/ dichtheidsbeproeving van de tank	x			
Beproeving van de leidingen op dichtheid	x			
Afwezigheid van bodem-/ grondwaterverontreiniging	x			

D. Dichtheidsbeproeving

Methode	Onderdruk / Ultrasoon
Beproevingdruk / -waarde	150
Duur van de beproeving	60 minuten
Resultaat	Dicht (conform)

7. Vastgestelde gebreken en opmerkingen

8. Besluit van de keuring

Toegekend kenteken (kleurcode dop / merkplaat):

☐ GROENE dop	Installatie is conform. De tank mag worden gevuld en gebruikt. Volgende periodieke controle op de vervaldatum.
☐ ORANJE dop	Niet conform met gebreken zonder onmiddellijk risico op verontreiniging. Tijdelijk gebruik toegelaten; gebreken binnen de gestelde termijn (max. 6 maanden) herstellen en herkeuren.
☐ RODE dop	Niet conform met ernstige gebreken of risico op bodem-/grondwaterverontreiniging. De tank mag NIET meer gevuld of gebruikt worden tot herstelling en herkeuring.

Motivering van het besluit:

Termijn voor herstelling (indien oranje):

Datum volgende periodieke controle: 28/07/2026

9. Ondertekening

Erkend technicus / keurder	Eigenaar / opdrachtgever
Naam: D'hooge Peter Erkenningsnr.: SV05342 Datum: 28/07/2026 Handtekening: 	Naam: Datum: Handtekening: