



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl (012893)
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Wvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P0093 IANT

N 130882

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: _____ Aanvrager: WOUTERS

Verantwoordelijke voor de werken: _____ Installatie: _____ Eigenaar of beheerder: _____
 Naam, Voornaam: WOUTERS Naam, Voornaam: _____
 Adres: HOOGSTRAATSEBAAN 95 Adres: _____
 Ident. Kaart nr.: _____ Post nr. + Stad: 2390 OOST. MALLE Post nr. + Stad: _____
 BTW nr.: BE _____ Tel.: _____ Tel.: _____

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271bis 1 Woonenftig
 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 2 Huishoudelijke werkeheid
 Art 271 periodiek controle Art 88 Art _____ 3 Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzwaring Art 276bis: verkoop van een wooneenheid Art _____ Art _____ 4 Werkeheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers: EAN _____ EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: _____ Meterstand dag: _____ nacht: _____ kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 _____ nr.: _____ Meterstand: _____
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230V 3x230V 3N400V _____ Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 _____ aardingslus ja nee / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: XLS _____
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand 26 Ω Algemeen isolatieniveau: 10 MΩ Controle foutfus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		Naam:
Opmerkingen		Visum:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 vóór 22.11.2010 (*)
 door hetzelfde erkend organisme (**)
 (*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: Luyckx Agent nr.: 09B Datum: 22.11.2010 Voor de directeur generaal: Handtekening
 Naam: _____ Eéndraadsschema(s): 1
 Aantal bijlagen: 4 Situatieschema(s) Eéndraadsschema(s)

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verbernen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.