



Bonheiden, 8 april 2026

Oude Baan 102 bus b
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
website: www.atk.be
BTW: BE 0406.583.319



E-Larco bv
Cauwerburg 329
9140 Temse

Verslagnummer **EE1/RH/605-39**
Datum van onderzoek: 8 april 2026
Tijdstip van aankomst: 14h50
Tijdstip van vertrek: 15h40
Plaats van onderzoek: Sint-Niklaas, Boudewijnlaan 60

code E1-HB

Afdeling ELEKTRICITEIT:
Onderzoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)
- Algemene Directie Energie -

1. Beschrijving :

1.1. Algemene identificatie-inlichtingen:

1.1.1. Identificatie van derden:

Eigenaar, beheerder, of uitbater:

Adres:

zie plaats van onderzoek

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:

idem als geadresseerde

Adres:

idem als geadresseerde

BTW-nummer:

1.1.2. Identificatie van de elektrische installatie:

EAN-code (Nummer) of naam:

541448820064804642

Nummer meter:

1SAG3200127901

Index (dag) (kWh):

2115

Index (nacht) (kWh):

1685

Private hoogspanningscabine:

neen

Type installatie:

wooneenheid

Aard installatie:

bestaand

Aanvang installatie:

geheel vanaf 1981-1983 en voor 01/06/2020

Personeel:

geen

1.1.3. Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning aanwezig bij controle:

3^e

Nominale spanning en aard van de stroom:

3 x 400Vac + N

Metaftakkabel (type, sectie):

EXVB 4x10 mm²

Voedingsleiding (type, sectie):

XVB 4x10 mm²

Bescherming v/d aansluiting:

ABT 25A

Type van algemene schakelaar:

AB5 40A / 300mA / 4P

Type van de aardelektrode:

aardingspennen

Geaard netsysteem:

TT

Aantal borden:

3

Aantal stroombanen:

bord 1: 2 / Bord 2: 2 / Bord 3: 5

1.2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie:

Bijlage 1: [eelrh60539_1.jpg](#)

Bijlage 2: [eelrh60539_2.jpg](#)

Bijlage 3: [eelrh60539_3.jpg](#)

Bijlage 4: [eelrh60539_4.idr](#)

zie bijlage

2. Inhoud van de controle :

2.1. Aard van de uitgevoerde controle:

