EQUANS NV
Haïfastraat 5
2030 Antwerpen
BTW BE 0425.702.910

@ TOS.be@equans.com
03/870.72.00

Opdracht 10/09/2024 - Warmteproductie gebouw

Gegevens	
Nummer / referentie	#1352
Locatie	Boudelo - Sint-Niklaas - Plezantstraat 7
Installatie	Warmteproductie gebouw

Details	
Uitgevoerd door	Geert Patteet Erkenningsnummer: TV06868, GV01508
Tijdstip	10/09/2024

Handelingen

Onderhoud

Referentie toestel	Ketel 2
Soort onderhoud	Reiniging en verbrandingscontrole
Onderhoud centraal stooktoestel	Ja
Periodieke controle	Ja
Keuring voor eerste ingebruikname	N.v.t.
Nummer van het attest	2024/09-000385

Reiniging

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal	✓ Nazicht van de goede werking ✓ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder
Reiniging van het stooktoestel	✓ Ontstoffing ✓ Reiniging van de branderbedden ✓ Reiniging van de warmtewisselaar ✓ Reiniging van de brander ✓ Reiniging van de ventilator ✓ Controle van de verluchting van het stooklokaal

Verbrandingscontrole

Goede staat van werking	✓ Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)
Veilige staat van werking	✓ Verluchting en ventilatie stooklokaal ✓ Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)
Conclusie	✓ Werkt correct ✓ Werkt veilig

Gebreken en maatregelen

Deadlines

Volgende periodieke controle	10/09/2026
Volgende interventie	10/09/2025