

Bestuur van de Stedebouw en de
Ruimtelijke Ordening

vergunning
schepu collega Baer
21/8/1964



Prov. Oost-Vl.
Nr. IO.028.510 V
I/MW

Advies van de gemachtigde ambtenaar over een verkavelingsaanvraag

DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR VAN HET BESTUUR VAN DE STEDEBOUW
EN DE RUIMTELIJKE ORDENING,

Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, inzonderheid op de artikelen 54 en 57 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1962 betreffende de behandeling van de verkavelingsaanvragen ;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 april 1962 houdende delegatie van de bevoegdheid van de Minister ;

Gelet op de aanvraag ingediend door M. Meij., en Mevr.
met betrekking tot een verkaveling te Bevere- Gentstraat - Heirweg naarde

(1) Overwegende dat er voor het grondgebied waar de verkaveling gelegen is, geen door de Koning goedgekeurd bijzonder plan van aanleg bestaat ;

(1) Overwegende dat er voor het grondgebied waar de verkaveling gelegen is, slechts een bijzonder plan bestaat als bedoeld in artikel 17 van de wet en goedgekeurd bij koninklijk besluit van

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT :

GUNSTIG.

BESCHIKKEND GEDEELTE

- Akkoord met de voorstelling en de stedebouwkundige voorschriften mits aanvulling van :
- 1° hoofd- en bijgebouwen mogen de 20 m bouwdiepte niet overschrijden. Verdiepingen 12 m, gerekend vanaf de voorgevellijn van het hoofdgebouw.
 - 2° Bekappingen (zadeldaken) voorzien van 15° tot 60°.
 - 3° Buitengevels in bak- of siersteen, dakbedekkingen met pannen of kunstschalien.
 - 4° afzonderlijke bergplaatsen of garages inplanten op 12 m vanaf de voorgevel van het hoofdgebouw, afdekken met plat dak 3 m hoogte, gerekend van de pas der begane grond en max. 25 m².
- De hoogte der gebouwen beperken tot 6 m gemeten van bovenkant op derste dorpel tot bovenkant kroonlijst.

Te GENT, de 31-7-1964

VOOR DE MINISTER,
De Hoofdingenieur-Directeur,

(1) Schrapper, wat niet van toepassing is.
U-2

