



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 60885471/02

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 328005

Resi code: 11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Installatie: Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam:
 Adres: Populierenlaan 113
 Post nr. + Stad: 8800 Roeselare
 Tel: 1

Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
 uitbreiding Art 86 Art 271 bis Wooneenheid
 Art 87 Art 278 Huishoudelijke werkeenheden
 Art 271 periodiek controle Controleren z.p. Art 88 Art 235 Gemeenschappelijke delen
 Art 276 : verzwaaring Art 276bis : verkoop van een wooneenheid Art ... Art ... Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers: EAN EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 8768124 meterstand dag: 40707 nacht: 35570
 Bescherming aansluiting (A): 020 025 032 040 050 063 080 100 nr.: meterstand:
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_N: 230 V 3x230 V 3N400 V Type aardelektrode: 25A 2P
 Maximale nominale stroom (A): 020 025 032 040 050 063 080 100 aardingslus pen / baar 40A 2P
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 60 mm² - Type: XV3
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 2
 omvormer SAJ PVgrid - Gemiddeld inverter Sununo plus 4KM / bring 2 = 10 x 300 = 3000wp
 VAC: 230V bring 1
 PAC = 4000w Idc max = 11A RP: Boverit 300 (3000wp)
 Sonax = 4000 VA SVP 14030 5-1845 EN 3763 WP = 300 WP = 10 x 300 = 3000wp
 bring 1 + bring 2 = 6000wp = 2 x 3000 = 6000wp

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 5,4 Ω Algemeen isolatieniveau: 7,1 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.
 Differentieelstroominrichting: was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="radio"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="radio"/> Nihil	
Opmerkingen	<input type="radio"/> Nihil	<u>geen gevare stroomleide</u> <u>Dalena ter plaatse</u>

Besluit(en) :

- De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 15/20/25
 door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam: Callens Tom Agent nr.: 5848 Datum: 7.1.20

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :

Situatieschema(s) : 1 Eëndraadsschema(s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

