

Conformiteitsattest Voor Mazoutreservoirs

Installatiebedrijf

Vandenbroucke M

Wijnestraat 178

3700 Veurne

Tel: 058312975

Fax: 058314524

Identificatienummer SVO 1517

Technicusnummer TV 1653

Datum controle:

30/08/14

Volgnummer

658

Klant:

Adres:

Tel.:

Adres reservoir:

Nominale inhoud reservoir: 4x800l

Materiaal: St

Buitenwand: toegankelijk

Nummer van het reservoir: —

~~aanvaardbaar~~

Stadium ~~van de installatie~~ of vorige controle reservoir

01/12/00

~~ondergronds~~ – bovengronds

~~Directe technische controle~~

1. Mazoutreservoir – kleiner dan 5000 liter

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1

Voor de verwarming van een gebouw

appartement

(reservoirs ingedeeld in klasse III)

Controles:

- Visuele controle van de toebehoorten
- Overvulbeveiligingssysteem *TankSonde*
- Controle aanwezigheid water en slib
- Lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaal verschil
- visuele controle buitenwand
- vacuümtest SDT

Controles:

- Algemeen onderzoek
- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
 - b. cathodische bescherming
 - c. lekdetectiesysteem
 - d. overvulbeveiligingssysteem
 - e. aanwezigheid water of slib
 - f. certificaat vorige controle
 - g. vacuümtest SDT
 - h. verontreiniging buiten het reservoir
 - i. corrosiviteitsonderzoek bodem
- Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Bijzondere opmerkingen

Verdere exploitatie toegelaten: ja - ~~oors~~, groen - ~~oors~~

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam en handtekening technicus

Vandenbroucke Marnix

Naam en handtekening klant



