




Bewaren

CONFORMITEITSATTEST VOOR STOOKOLIERESERVOIRS

Klant: 	Thoné Jos Dorpsstraat 57 c 3650 Dilsen-Stokkem Tel 089/75 83 30 Gsm: 0473-26 80 45 Nummer technicus : SV 03331 thonejos@hotmail.com		
Straat: <i>Molenweg 14</i>			
Gemeente: <i>3650 Dilsen-Stokkem</i>			
Tel. 			
Adres reservoir: <i>idem</i>	Buitenwand toegankelijk: <input type="checkbox"/> ontoegankelijk: <input checked="" type="checkbox"/>		
Reservoirinhoud in liter of in Kg. Brandstof. <i>5300 L</i>	Nummer reservoir: <i>-</i>	Materiaal: <i>metaal</i>	
Datum ingebruikstelling: <i>1968</i>	Datum vorige controle: <i>?</i>	Datum huidige controle: <i>12/6/2018</i>	Reservoir enkelwandig: <input checked="" type="checkbox"/> dubbelwandig: <input type="checkbox"/>
CONTROLLERESULTATEN			
Het is een controle van een : <input type="checkbox"/> Niet ingedeelde tank (Particulier kleiner dan 6000 kg brandstof) <input checked="" type="checkbox"/> Ingedeelde tank: <input type="checkbox"/> Klasse 1 <input type="checkbox"/> Klasse 2 <input checked="" type="checkbox"/> Klasse 3			
Volgende controles werden uitgevoerd: <input type="checkbox"/> Nazicht attest vorige controle <input type="checkbox"/> Visuele controle van de buitenwand <input type="checkbox"/> Doeltreffendheid lekdetectiesysteem <input type="checkbox"/> Controle aanwezigheid water en slip <input type="checkbox"/> Controle inkuiping <input checked="" type="checkbox"/> Algemene staat van de opslagplaats <input checked="" type="checkbox"/> Visuele controle van de toebehoren <input checked="" type="checkbox"/> Dichtheidsbeproeving <input checked="" type="checkbox"/> Overvulbeveiliging			
Bijzondere opmerkingen:			
Algemeen besluit			
Niet ingedeelde reservoirs kleiner dan 5000 l		Ingedeelde reservoirs	
<input type="checkbox"/> Verdere exploitatie toegelaten GROEN <input type="checkbox"/> Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde aanpassingen of herstellingen ORANJE <input type="checkbox"/> Verdere exploitatie niet toegelaten ROOD		<input checked="" type="checkbox"/> Verdere exploitatie toegelaten GROEN <input type="checkbox"/> Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen ORANJE <input type="checkbox"/> Verdere exploitatie niet toegelaten ROOD	
Geldigheid attest: <i>12/6/2021</i>			
Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van bodemverontreiniging.			
Handtekening van de technicus : 		Handtekening van de klant: 