

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Uitgevoerd: 13/05/2019

Attestnummer:

Firma:

CEUSTERMANS N.V.

Berkenlaan 38

B 2491 Olen

Tel. 014/30.27.50

Fax. 014/30.34.03

KLANT:

ADRES RESERVOIR:

1004

NUMMER RESERVOIR:

Gegevens tank:

* aantal tanks: 1 inhoud tank: 5400L

* eerste ingebruikname:

* Controle geldig tot: 13/05/2019

☒ Particulier gebruik

☐ Professioneel gebruik

☐ Toegankelijk

☒ Ontoegankelijk

☒ Enkelwandig

☐ Dubbelwandig

☒ Staal

☐ Polyester

☐ Binnen

☒ Buiten

☐ Ingekuipt

☐ Niet ingekuipt

☒ Alarmfluit

☐ Sonde

☐ Lekdetectiesysteem

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Controles:

☒ visuele controle van de toebehoren OK

Bijzondere opmerkingen:

ULTRA ZONN : BOMEN - 4

☒ overvulbeveiligingssysteem TANKFLUIT

CHLOOR - 4

☒ controle aanwezigheid water en/of slib GEEN

☒ lekdetectiesysteem NEEN

☒ certificaat vorige controle JA

☒ meting potentiaalverschil NEEN

☒ visuele controle buitenwand NEEN

☒ dichtheidsbeproeving (20 kpa/min l u) JA

☒ Verdere exploitatie toegelaten (Ja/neen) *

☒ Merkteken (Groen/Rood) *

Gebruikte materialen:

☐ alarmfluit / sonde

☐ ontluchter met filter

☐ nippel / mof

☐ verloopstuk

☒ vuldop MET / ZONDER ketting

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Controles:

Algemeen onderzoek

a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats

b. cathodische bescherming

c. lekdetectiesysteem

d. overvulbeveiligingssysteem

e. aanwezigheid van water en/of slib

f. certificaat vorige controle

g. dichtheidsbeproeving (30 kpa/min l u)

h. verontreiniging buiten het reservoir

i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen:

☐ Verdere exploitatie toegelaten

(Ja/neen) *

☐ Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen

☐ Merkteken

(Groen/Oranje/Rood) *

Beperkt onderzoek

= punten a, b, c, d, e, f

* = schrappen wat niet past

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd wettelijk voorgeschreven door de wet op bestrijding van bodemverontreiniging

Ik verklaar de inhoud van dit conformiteitsattest doorgenomen te hebben en teken voor gelezen en goedgekeurd

Naam & handtekening technicus: [Handtekening]

Naam & handtekening klant:

voor CEUSTERMANS N.V.

SV-nummer: 540731 (Vlaanderen) (Wallonië)

BELANGRIJK: nieuwe tanks (geplaatst vanaf 1998) dient U steeds te melden (samen met het conformiteitsattest) aan:
> tankinhoud minder dan 5000 l: AMINAL/AMINABEL-Cel Milieuhygiëne-Afd. Water, E. Jacquemaislaan 20/85, 1000 Brussel (tel. 02/553 21 11)
> tankinhoud MEER dan 5000 l: UW GEMEENTE