VASTGOED EXPERTS

Alles keurig onder één dak

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: BV Notaris Bart Laureys
Adres: Ezaart 138/3, 2400 - Mol (BE)

Tel: (+32)014/314401
BTW BE: BE0707874920

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Meidoornstraat 15, 2400 - Mol (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Ovaal** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **Opmerking: Rechtstreeks op kachel**

TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Uitgevoerd**
Hoeveelheid water: **0 cm** | pH: **0 mS/cm** | Geleidbaarheid: **00** | Bezinksel/slib aanwezig: **Neen** |

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **12 CM**
Onderdruk TESTO: **00 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Geen** | Overvulbeveiliging controle: **NOK**
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

- geen overvulbeveiliging op de tank

BESLUIT

De tank mag niet meer gevuld worden.

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **12/10/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER	HANDTEKENING EIGENAAR
	**Niet van toepassing**