



C I B  
N° 36758

# Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé  
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail



Vilvoorde : 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde  
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières  
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse  
T.V.A. BE 0406.671.312 cibic@skynet.be

Tél : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78  
Tél : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88  
Tél : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80

CONFIDENTIEL

## Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante

N° de rapport : 30141278/3

Concerne : ☒ contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle périodique

Type d'habitation : ☒ maison ☐ appartement ☐ autres : .....

Demandeur : .....

Personne sur place : ..... code EAN de l'installation : .....

Adresse de la visite : Rue de l'Est Hainaut, 135 7012 Jemeppe

Date de visite : 18/12/14 Date d'émission : 18/12/14 Références client : .....

Référentiel réglementaire : RGIE art. ☐ 271 ☒ 276 bis et dérogations ☒ 271 bis ☐ 278

Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-11

### Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation : ☐ ... Protection générale du branchement : 40 A  
☐ 3N400 V ☐ 3x230V ☒ 2x230V ☐ 1N400V Nombre de tableaux : 2 nombre de circuits terminaux : 11

### Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

| Description                                                                                                                                          | En ordre | Pas en ordre | n.a. ou dérog. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|
| Correspondances des schémas à l'installation                                                                                                         | xx       |              |                |
| Etat du matériel électrique installé                                                                                                                 | xx       |              |                |
| Mesures de protection contre les contacts directs                                                                                                    | xx       |              |                |
| Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test | x        |              |                |
| Note : différentiel <input type="checkbox"/> plombé <input checked="" type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé      |          |              |                |
| Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels                                                                                           | xx       |              |                |
| Continuité des connexions équipotentielle principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils               | xx       |              |                |
| Matériel électrique fixe ou à poste fixe                                                                                                             | xx       |              |                |
| Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle                                                                                             | xx       |              |                |
| Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations                                                                              | xx       |              |                |
| Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : 2.3 MΩ                                                                                      | xx       |              |                |
| Résistance de dispersion de la prise de terre : 2.3 Ω                                                                                                | xx       |              |                |

Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel de l'agent CIB

### Manquements / Notes :

NOTANT

### Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme après mise en conformité ☐ au terme de 18 mois après signature de l'acte de vente

☐ Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier.

C.I.B. GODART


Nom et visa de l'inspecteur :  
Pour CIB,

Nom et visa du demandeur pour réception :


18-12-2014

0487 014 972

PLAN ELECTRIQUE  
RUE DU FORT MAHON 135  
JEMAPPES

|               |                                                                                                |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PROPRIETAIRE: | ORGANISME AGREE:                                                                               | INSTALLATEUR:       |
| NOM:          | NOM: C.I.B. GODDART                                                                            | NOM: C.C. GROUP     |
| SIGNATURE:    | SIGNATURE:  | SIGNATURE: 12/10/14 |
| DATE:         | DATE: 22-04-2014<br>0483 014 972                                                               | DATE:               |

REZ-DE-CHAUSSEE




T.G.B.T. 2 D1

*Handwritten signature and initials*

| PROPRIETAIRE: | ORGANISME AGREE:      | INSTALLATEUR:       |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| NOM:          | NOM: C.M.B. GODART    | NOM: C.C. GROUP     |
| SIGNATURE:    | SIGNATURE: 18-12-2014 | SIGNATURE: 18/12/14 |
| DATE:         | DATE: 04/07/2014      | DATE:               |



ETAGE\_1



| PROPRIETAIRE: | ORGANISME AGRE:     | INSTALLATEUR:       |
|---------------|---------------------|---------------------|
| NOM:          | NOM: C.C. GROUP     | NOM: C.C. GROUP     |
| SIGNATURE:    | SIGNATURE: 12/10/14 | SIGNATURE: 12/10/14 |
| DATE:         | DATE: 04/07/014 972 | DATE:               |

GRENIER

CAVE




| PROPRIETAIRE: | ORGANISME AGREE:          | INSTALLATEUR:       |
|---------------|---------------------------|---------------------|
| NOM:          | NOM: C.I.B. GODART        | NOM: C.C. GROUP     |
| SIGNATURE:    | SIGNATURE: 18/10/2014     | SIGNATURE: 18/10/14 |
| DATE:         | DATE: 18 OCT 2014 014 972 | DATE:               |

# JOHANNES


GENERAL A  
B  
C  
D  
E  
F

[illegible][illegible]

|               |                                                                                                |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTAIRE: | ORGANISME D'AGREE:                                                                             | INSTALLATEUR:                                                                                  |
| NOM:          | NOM: C.I.B. SOLDAIT                                                                            | NOM: C.C. GROUP                                                                                |
| SIGNATURE:    | SIGNATURE:  | SIGNATURE:  |
| DATE:         | DATE: 25 04 87 014 972                                                                         | DATE:                                                                                          |



| PROPRIÉTAIRE: | ORGANISME AGREE: | INSTALLATEUR:      |
|---------------|------------------|--------------------|
| NOM:          | NOM:             | NOM: C.C. GROUP    |
| SIGNATURE:    | SIGNATURE:       | SIGNATURE: 12/2014 |
| DATE:         | DATE: 27 04 2014 | DATE:              |



| PROPRIETAIRE: | ORGANISME AGREE:              | INSTALLATEUR:              |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| NOM:          | NOM: J. P. GODART             | NOM: C.C. GROUP            |
| SIGNATURE:    | SIGNATURE: <i>[Signature]</i> | SIGNATURE: <i>12/10/14</i> |
| DATE:         | DATE: 04/01/14 072            | DATE:                      |