



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verlag nr.: P039014189



N 105839

Resi code:

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
- Oost & West - Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
- Brabant tel.: 02 674 57 11
- Wallonië tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :		Installatie :		Eigenaar of beheerder :	
Naam, voornaam : ISMAIL CHEDLY AVALEM		Naam, voornaam : [REDACTED]		[REDACTED]	
Ident. Kaart nr. :		Adres : Mogenswijk 2 / 1A.1		[REDACTED]	
BTW nr. : BE 0835-270-760		Post nr. + Stad : 8200 Ieper		[REDACTED]	
		Tel. : / /		[REDACTED]	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> <u>Wooneenheid</u>
	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="radio"/> <u>Huishoudelijke werkeenheid</u>
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input checked="" type="radio"/> <u>Gemeenschappelijke delen</u>
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> verzwaring	<input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art	<input checked="" type="radio"/> <u>Werkeenheid</u>

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN	541468860015642321	<input type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. :	3267990	meterstand dag : 8,7	nacht : 6,8
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) :	<input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> kWh excl. nacht meter : nr. : meterstand :	
	Ontworpen voor U _N :	<input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) :	<input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord :	4 x 10 mm ² - Type XVB	<input type="radio"/>	
	Algemene differentieelstroominrichting :	40 A / 30 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 4+1.2c
<input type="radio"/> zie bijlage(n)				

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Testen	<input checked="" type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> >/doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : 4,81 Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : 3,65 MΩ	<input type="radio"/> Controle foutus	<input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="radio"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="radio"/> Nihil	Er werden geen inbreuken vastgesteld
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="radio"/> Nihil	/
Opmerkingen	<input type="radio"/> Nihil	Visum DNB of aangestelde : glen now kon sep 29/10/16

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 7-3-2016 (*)

door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Bekaert Didier Agent nr. : 3904 Datum : 7.3.2016

Bijlage(n) : Situatieschema(s) : Eéndraadsschema(s) :

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



Contactpersoon : *Frederic feuzert*
 Uw referentie :
 Lid nr :
 Verslag nr : *1039014353*
 Ontvangstbewijs nr :
 Plaats van onderzoek : *Heersweg 1A1*
8900 Taper
 Datum van onderzoek : *19/5/2016*
 Inspecteur : *Stuart Dine*

CHEDLY
Heersweg 27
8570 Avelgem
 Ter attentie van : *BNP 035-760-270*

VERSLAG VAN : EERSTE ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE
 PERIODIEK ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

Opstelling: Afdeling: Gebouw:.....
KENMERKEN : Soort gas: Aardgas Butaan Propana
 - Teller: Nr.: *33082874* Stand: *0,115* Klasse: G *4* Werkdruk: *21m* bar
 - Installatie: Privé-woning Industrieel Nieuw Uitbreiding Bestaande
 - Aanwezige verbruikstoestellen: Geen *forsterhuis BRANDT - 4 branders*
Dalex Thematoc F24 EB - 24,6 kW - C13 - SW - 1 nat. o.b. C.C. 69 TN11
<< 161.000 J.P.O. N.O.
 - Leidingen: *Ca. 12*
 Schatting van het volume van de installatie: *Deels te maan*

BASIS VAN HET ONDERZOEK :
 NBN D 51-003 NBN D 51-004 K.B. van 28/03/2014, art. 23 § 2 Code van goede praktijk
 NBN D 51-006 - en de hiernavolgende details.

DETAIL VAN DE CONTROLE :
 Dichtheidsproef bij een druk van *150* mbar; Weerstandproef bij een druk van bar;
 op de gehele installatie op de bereikbare delen
 met manometer met U-buis met rotameter met gasteller met gasdetector met schuimvormend product
 stroomafwaarts van de teller of 1° ontspanner tot en met de verbruikstoestellen (indien aanwezig)
 Plaatsbepaling van de lekken op de gehele installatie op de bereikbare delen
 met gasdetector met schuivormend product
 Conformiteitsonderzoek van de installatie, in haar huidige staat van afwerking, en voor zover als visueel mogelijk.
 Plan van de installatie niet beschikbaar beschikbaar. Checklist AVB: *3.10.60.70*
 Aansluiting voor een meettoestel niet voorzien voorzien.

OPMERKINGEN : Geen.

 Buiten het kader van het onderzoek, melden wij u dat :

BESLUIT :
 De dichtheidsproef gaf voldoening op GEEN voldoening op de bereikbare delen de ganse installatie de uitbreiding.
 De weerstandsproef gaf voldoening GEEN voldoening.
 De installatie werd conform NIET conform de basisdocumenten van het onderzoek bevonden.
 Gelieve passend gevolg te geven aan bovenstaande opmerkingen , en ons uit te nodigen voor bijkomend onderzoek.

Voor de directeur-generaal, *[Signature]* Datum : *19/5/2016* Bijlage(n) : *0*