

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 147/2024/77782/01:1

DATE DU CONTRÔLE 12/09/2024 (9:55 - 10:20) AGENT VISITEUR Florian Fontaine
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue Henri Meuwis 39 - 1083 Ganshoren TYPE DE CONTRÔLE Visite de contrôle vente ancienne installation (8.4.2.)



› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation	Rue Henri Meuwis 39 - 1083 Ganshoren
Type de locaux	Unité d'habitation (maison)
Objet du contrôle	Demande de permis de construire et voirie
Propriétaire	[REDACTED]
Responsable des travaux	[REDACTED]
Dérogations applicables/appliquées	Anciennes installations électriques domestiques (8.2.1.) - Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.) - Parties existantes des installations domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020 (6.5.8.1.)

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	SIBELGA
Code EAN	Non communiqué
Numéro du compteur	32974525
Index jour/nuit	033993.5/
Type de coupure générale	Disjoncteur
Câble compteur - tableau	non identifiable
Tension nominale de service	230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement	10A

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	Pas OK					Nombre de tableaux	1	Nombre de circuits	11
Circuits	Td1	Td1	Td1	Td1	Td1				
Bescherming	2x mj de 20A ka3	10x mj de 16A ka3	4x mj de 10A ka3	6x mj de 6A ka3	2x mj de 4A ka3				
Sectie (mm²)	?	?	?	?	?				
Conclusie	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet				

De funderingen dateren van	D'avant le 1/10/1981	Hoofd differentieelstroominrichting	absent
Aardverbindingssysteem	Indéterminée	Dispositif différentiel apparaat	absent
Aardingsweerstand (Ω)	Pas mesurable	Bevestiging / Staat / Verslechtering materiaal	Pas OK
Gelijkvormigheid v/d equipotentiaal en de PE	Pas OK	Visuele controle vaste of mobiele materiaal	Pas OK
Aardingscontinuïteit	Pas concluant	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	Pas OK
Foutlus controle	Sans objet	Algemene isolatieweerstand (MΩ)	sans objet
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	Pas OK	Overeenstemming tussen hoofddifferentieel - aarding	Sans objet
		Overeenstemming beschermingsinrichtingen - doorsneden	Sans objet

De defekte stopcontacten zijn gevestigd in **toutes les pièces**

BESLUIT : NIET CONFORM

Op de datum 12/09/2024, elektrische installatie Rue Henri Meuwis 39 - 1083 Ganshoren is niet conform aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.

De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Handtekening agent