



CONFORMITEITS & PROEFCERTIFICAAT
ATTESTATION DE CONFORMITE ET D'EPREUVE

CERTIFICAATNR.: 20211128
DATUM : 26/11/2002
FABRICAGENR. : 202090505/2
KLANT :
PROJECT :
ORDERNR. : 202110397

INHOUD : 2.400 L
DUBBELWANDIGE COMBITANK conform VLAREM II
LENGTE : 2.000 mm
BREEDTE : 800 mm
HOOGTE : 1.900 mm
DIKTE BINNENMANTEL : 4 mm POLYETHYLEEN
PLAATDIKTE BUITENMANTEL : 2 mm
MANGAT DIAMETER : 400 mm
AANSLUITINGEN : draadmoffen dia. : 5 x 2"
ZONDER aftap incl. vlotterbuis
OP 2 VASTE STEUNEN
VISUELE LEKDETECTIE
IMMATRICULATIEPLAAT
SCHILDERING 1 x zinkfosfaat ral 9001
PROTOTYPENUMMER : CP08-HR02
PROEFDruk 0.3 BAR / WERKDRUK 0 BAR
VLAREMSET BOVENGRONDSE TANK excl.montage

Waarborg : 1 jaar vanaf de aanvaarding van onze factuur, tegen iedere constructiefout.

Garantie : 1 an sur tout faute de construction, à partir de la réception de notre facture.

Opgemaakt te Haaltert
Fait à Haaltert
De zaakvoerder - Le gerant
Bogaert H.

INSTALLATIE VOLGENS N.B.N. I03-002 of N.B.N. I03-003
INSTALLATION SUIVANT N.B.N. I03-002 ou N.B.N. I03-003