

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

015557



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Sobeti+ CommV
Luitenant Dobbelaerstraat 84, 9930 Zomergem (Lievegem)

BTW BE0756.755.792

TEL 09/351 70 35

MAIL info@sobetiplus.com

ADRES TANK Park ter Daelmen 14, 9930 Lievegem

Tankinhoud +3000 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 1970

☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☐ Sonde ☒ Fluit	☒	☐	☐	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid <u>1</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☒	☐	☐	
Rond vulpunt	☒	☐	☐	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☒	☐	☐	
Tigerloop	☐	☐	☒	
Filter	☒	☐	☐	

Niveaumeting
☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere: _____

Potentiaalmeting -488 Mv ☒ ☐ ☐

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere: _____

Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐ ☐

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☐ ☐ ☐

Buitenwand ☐ ☐ ☐

Inkuiping ☐ ☐ ☐

☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

Tank ok
54 cm mazout

PLAATS TANK zijlijn

BESLUIT

- ☒ **GROEN**
De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ☐ **ORANJE**
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.
- ☐ **ROOD**
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM)

ERKENNINGNUMMER: SV

HANDTEKENING
TECHNICUS

HANDTEKENING
KLANT

DATUM KEURING 25 / 08 / 26

ATTEST GELDIG TOT 25 / 08 / 31