



RÉGION DE  
BRUXELLES-  
CAPITALE

# CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20170713-0000508604-01-4

valide jusqu'au : 13/07/2027

## IDENTIFICATION DE L'HABITATION

Adresse Avenue de Broqueville, 57  
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Appartement 2ème étage façade gauche

Surface brute 141 m<sup>2</sup>



Ce certificat PEB donne des informations sur la qualité énergétique de ce logement et sur les travaux qui pourraient être effectués pour améliorer son niveau de performance énergétique. Cette performance peut être comparée à celle que devrait, au minimum, atteindre ce même logement en construction neuve. Elle peut aussi être comparée à la performance énergétique moyenne des habitations de la Région de Bruxelles-Capitale. **Félicitations, cette habitation est meilleure que la moyenne !**

## Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

### Classe énergétique

Très économe

**A** ≤ 45

Niveau d'exigence PEB 2017 pour un logement neuf

**B** 46 - 95

**C** 96 - 150

**D** 151 - 210

Performance énergétique moyenne des logements en Région de Bruxelles-Capitale

**E** 211 - 275


**F** 276 - 345

**G** > 345

Très énergivore

### Indicateurs spécifiques

#### Energie renouvelable



Aucun de ces moyens de production n'est présent.

PEU

#### Emissions CO<sub>2</sub>

La quantité annuelle de CO<sub>2</sub> émise par ce logement pour un usage standardisé est de

49 kg/(m<sup>2</sup>.an)

BEAUCOUP

### Consommation d'énergie primaire

Consommation d'énergie primaire annuelle par m<sup>2</sup>

190 [kWhEP/(m<sup>2</sup>.an)]

Consommation d'énergie primaire annuelle totale

26.664 [kWhEP/an]