



ELECTROTEST
Erkend controleorganisme
Organisme de contrôle agréé

vzw /asbl

Maatschappelijke zetel/Siège social:
Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
Tel: 02/751.98.39 - Fax: 02/751.52.09
www.electro-test.be/info@electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle:

Distributienetbeheerder / Gestionnaire de réseau de distribution:

N° Teller / N° Compteur: 20308734

Verslag N° / N° Rapport: E145.2015-03-04

Id: 0

EAN Code: -

Aard van onderzoek:AREI / Genre de contrôle :RGIE

Art: 86 -

Art: 271 -

Net: TT

Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle :

Straatnaam + N° / Nom Rue +N°: Richard Nyberghlaan 194

Gemeente / Commune: LAKEN

Postcode / Code Postal: 1020

Installateur: Bestaande installatie - installation existante

B.t.w./T.v.a.: -

Ik/ C.I.: -

Eigenaar / Propriétaire: -

Adres / Adresse: Idem

Inspecteur: Merckx Chris



Datum van onderzoek / Date du controle:

9/03/2015

Onderzoek / Contrôle:

Appartement

derde verdieping

Spanning/ Tension:

3x400V+N

Meter / Bord verbinding/ Liaison compteur-tableau:

4 x 10mm² VOB

Max. beveiliging/Protection max.:

40A

Aardelektrode/ Electrode de terre: Pen / Piquets

28 Ohm

Isolatie/Isolement:

400 MOhm

Aantal verdeelborden/Nombre de tableaux: 2

Différentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:

Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:

5

In(A)	ΔIn (mA)	Type	Eindstroombanen / Circuits terminaux	Test ΔIn	1. ΔIn	AREI / RGIE
40A	300mA	A	2x20A2p,16A2p,40A2p	OK	OK	271
40A	30mA	A	16A2p	OK	OK	271

Visueel nazicht Algemeen:

Directe aanraking: OK

Indirecte aanraking: OK

Aansluitingen: OK

Potentiaalvereffeningen: NOK

Contrôle Générale: OK

Contact direct: OK

Contact indirect: OK

Raccordements: OK

Liaisons équipotentielles: NOK

Inbreuken/ Infractions:

IS: Potentiaalvereffeningen zijn niet in orde - IS: Liaisons Equipotentielles ne sont pas en ordre

1: Ééndraadschema niet aanwezig - J1: Le schema unifilaire n'est pas présent J2: Situatieschets niet aanwezig - J2: Le schema de position n'est pas présent

Bijkomende Inbreuken/ Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques :

GEEN_NÉANT

Besluit / Conclusion:

De installatie is niet conform met het AREI en mag tijdelijk in dienst blijven. - L'installation n'est pas conforme au RGIE et peut temporairement rester en se...

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn, om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen en moeten alle gepaste maatregelen worden getr...

Controlebezoek op / Visite de contrôle prévue: 8/03/2016

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l

inspecteur:



[Handwritten signature]

VISUM (Datum / Date):

NOTA: a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. du contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant comme une de ses compétences l'Energie, de tout accident survenu à des personnes, dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors du contrôle, de faire effectuer un nouveau contrôle par le même organisme agréé, un an après le premier contrôle, afin de vérifier la disparition des infractions. Si, lors de ce dernier contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé est obligé d'envoyer une copie du procès-verbal du contrôle à la Direction Générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS/EI1.T.V.01 - 20.12.12

DEXIA: 068-2117692-15 - BIC: KREDBEBB - KBC: 734-1126000-33 - IBAN: BE79734112600033 - RPR BRUSSEL - BE0434.433.603