ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE CONTRÔLE DES RÉSERVOIRS À HYDROCARBURES

SPRL Fuel Tank Control

Tel : 0485 80 57 92

Numéros d'agréation : TUS 111 et DEP 035
Route de Mariembourg 28B - 5600 Neuville
(Philippeville) Belgique - TVA BE 0 500 543 457
Email : info@fueltankcontrol.be

NUMÉRO DE CERTIFICAT :
DATE DU CONTRÔLE : 12/09/2024

COORDONNÉES CLIENT

Nom et Prénom : SRL Sogebat
Rue et numéro : 201 Rue Puissant D'Arpimont
Code postal et ville : 6040 Charleroi
Tél ou mail :
Numéro de TVA :
Adresse du réservoir : 87 Rue Granrue 6000 Charleroi
(si différente)

RÉSERVOIR :

Capacité autorisée et/ou réelle 3125 litres	o DP ☒ SP	Le client déclare que le réservoir ne se trouve pas dans une région de captage d'eau (biffez si non applicable).
Autorisation d'exploitation (biffer et compléter le cas échéant) : non – oui : date d'émission + échéance + n°		Déclaration à l'administration communale non – oui : date :
Le niveau de liquide avant et après le contrôle : 0 0	Dimensions du réservoir :	Origine du réservoir et n° de fabrication :

o Modèle : cylindrique – parallélépipédique – ovale – autre :
o Aérien enterré : local – plein air / souterrain – fosse remblayée
o Encuvement / cuve de rétention : matériaux : Néant
o Matériaux : métallique – polyester – fibre de verre – autre : Néant

Année d'installation :
Situation du réservoir (voir schéma au verso)
(*) :

CONTRÔLES	OK	PAS OK	A SURVEILLER
Contrôle visuel du réservoir au brûleur :	o	☒	/
Fonctionnement brûleur : sans objet	o	o	o
Trou d'homme : étanchéité et fixation couvercle	o	o	o
Chambre de visite : état général	o	o	o
Raccords	o	o	o
Conduite de remplissage	☒	o	o
Conduite de ventilation	o	☒	o
Conduites d'aspiration (parties visibles)	☒	o	o
Conduite de retour (parties visibles)	o	o	o
Encuvement : étanche/pas étanche – capacité suffisante/insuffisante – sans objet	o	o	o
Contrôle intérieur si nettoyage	o	o	/
	NON	OUI	PRECISION
Pollution en dehors du réservoir	o	o	(*)
Présence d'eau et de boue : avant le test	o	o	cm
Présence d'eau et de boue : après le test	o	o	cm
• Taux d'acidité : pH	pH	=	/
• Conductivité : µS/cm	µS/cm	=	/
Système anti-débordement : absent – sifflet 95% – sonde 98% - biffez mention(s) inutile(s)	TEST OK o	TEST NOK o	/
Système de détection de fuite :	NON – OUI : type : MONTAGE : OK – pas OK Test : OK – pas OK		
Protection cathodique :	POTENTIEL : V		

REMARQUES

Corossion Importante a risque

Pas de Siflet anti Débordement

Pas de déclaration de classe 3

déclaration du locataire signalant que 1000 litres a été répandu aux Sol. a voir si cela est Réel néamoins aucu constat de notre Part

Test de dépression :
o appareil TESTO 312-3 référencé / vérifié le par
o étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle : OK – pas OK
o résultat de l'épreuve d'étanchéité :
o dépression atteinte (mbar) :
o durée de la mise en dépression :

Test aux ultrasons :
o appareil(s) SDT-170 références / vérifié le par
o test de bon fonctionnement avant contrôle : sonde R : réf , dB, - OK – pas OK
sonde N : réf , dB - OK – pas OK :
o résultat de l'épreuve d'étanchéité : Dépression atteinte (mbar) : Décibel liquide : Décibel aérien :
o durée :
Réservoir aérien : épaisseur des parois > ou < à 80% de l'épaisseur, remarque :
Localisation de la fuite :

o Plaquette verte — Le réservoir peut être exploité
o Plaquette orange — Le réservoir peut être utilisé et rempli pour une période maximale de 6 mois
☒ Plaquette rouge — Le réservoir ne peut plus être rempli o Le réservoir peut encore être utilisé o Le réservoir ne peut plus être utilisé

TECHNICIEN	DATE DU CONTRÔLE : / /	
Nom et prénom : Numéros d'agréation : Dellis Emmanuel	PROCHAIN CONTRÔLE	o À EFFECTUER AVANT : / / o EST RECOMMANDÉ AVANT : / /

Ce certificat correspond à l'état du réservoir au moment du test et de l'inspection et aux informations du réservoir fournies par Le client ou l'exploitant. Une inspection ne constitue pas une garantie pour l'avenir, entre autre mais non exclusivement concernant l'étanchéité du réservoir. Signature pour avoir pris connaissance du contenu de l'attestation et approuvé les conditions particulières au verso.

SIGNATURE DU TECHNICIEN AGRÉÉ :
SIGNATURE CLIENT :