

BTV BRUXELLES
Chaussée de Ruisbroek 75
1190 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

Hairaut
06 91336455

EAN : _____
Ref.: _____ Compteur n°: _____
Index : _____

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N°: 145/130809/p3

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 38 Rue du Wainage

6240 Farciennes

PROPRIETAIRE: M. Mercier Robert

Adresse: 22 R. du Wainage

DEMANDEUR: 6240 Farciennes

Adresse: _____

INSTALLATEUR: 18

Adresse: _____

TVA ou CI: _____

Date du contrôle: 09/08/2013 Type de contrôle: examen de conformité [] visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: [Nouvelle] - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation; Type locaux: Habitation

Début travaux: Fondations avant [] après 1.10.81 - Installation électrique avant [] après 1.10.81 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 120/230 V Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 10 mm² Inter.gén.: type 40A 16,3A

Type électrode de terre: boucle - barres [piquets] - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 8; RA: 15 Ohm; RI tot - 5 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____

Voir schémas unifilaire et de situation

2^e Visite suite au contrôle 145/130731/02.

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: 1 L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 09/08/2013 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme.

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.

L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le:

L'AGENT VISITEUR:
n° + nom + signature

Le directeur,

M. MERCIER

RUE DU WAINAGE 38

6240 FARCIENNES

GRENIER
CHAMBRE 1,2

LIVING
CHAMBRE 1,2 CUISINE

BURANDERIE CAVE

SDB
BURANDERIE

BURANDERIE

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

3G2,5

3G2,5

3G2,5

3G2,5

3G2,5

09-08-2013

Wattiez Louis 145

[Signature]

40 A
300 MA Δ A

4x40² EXVB

40 A
300 MA Δ H

40 A
300 MA Δ G

40 A
300 MA Δ F


40 A
300 MA Δ E

40 A
300 MA Δ D

40 A
300 MA Δ C


40 A
300 MA Δ B


40 A
300 MA Δ A



09-08-2013
Wattiez Louis 145


[Handwritten signature]





09-08-2013
Wattiez Louis 145


[Signature]



09-08-2013
Wattiez Louis 145

[Handwritten signature]

B6 $\frac{1}{2}$ 6 B5



x B5

GRENIER