Buitengebruikstelling attest

NIET CONFORM

<u>VLAREM-II wetgeving:</u> Art. 5.17.2.12 & Art. 5.17.3.30 & Art. 6.5.5.5

§ 3. Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de houder geledigd, gereinigd en ***binnen een termijn van 36 maanden verwijderd te worden*** *onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.*
Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4 - producten bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Firma Ramin bv verklaart hierbij dat de stookolietank, gelegen te:

Adres: Leestbeekstraat 11, 1853 Grimbergen
Inhoud tank: < 6000l
Tank positie: Ondergronds, linkergevel

Vaststelling/Buitengebruikstelling:
De bovengenoemde tank werd niet buiten gebruik gesteld conform de geldende VLAREM-voorschriften.

Besluit:
Om de tank conform buiten gebruik te stellen, dient deze:
- volledig geledigd en gereinigd te worden;
- opgevuld te worden met een inert materiaal, of
- volledig verwijderd te worden.

Nazicht door erkend technicus:
Naam technicus: Bocuk Mevlut
Erkenningsnummer: SV05580
Datum van nazicht: 29/10/2026

Opmerking:
Dit attest bevestigt enkel de vastgestelde toestand op het moment van controle.
Ramin BV heeft geen buitengebruikstellingswerken uitgevoerd, enkel een visuele inspectie.

RAMIN BV
Everparkstraat 58
9940 Evergem
09 256 98 06
Info@ramin.be
www.ramin.be