



Bonheiden, 19 april 2021

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
website: www.atk.be



[REDACTED]
p/a Notaris Clerens
Korenmarkt 47

2800 Mechelen

Verslagnummer ZE1/21/828-01

Datum van onderzoek: 1 april 2021

code E1 - HB

Plaats van onderzoek: Onze-Lieve-Vrouw-Waver, IJzersteinlei 19

Afdeling ELEKTRICITEIT:
Onderzoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)
- Algemene Directie Energie -

1. Beschrijving :

1.1. Algemene identificatie-inlichtingen:

1.1.1. Identificatie van derden:

Eigenaar, beheerder, of uitbater: Vandingenen-Peeters
Adres: zie plaats van onderzoek
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: niet bekend
Adres:
BTW-nummer:

1.1.2. Identificatie van de elektrische installatie:

EAN-code (Naam/nummer): niet beschikbaar
Nummer meter: 12908324
Index (dag) (kWh): 66865
Index (nacht) (kWh): 47681
Private hoogspanningscabine: neen
Type installatie: wooneenheid
Aard installatie: overdracht van eigendom
Aanvang installatie: geheel vanaf 1981-1983 en voor 01/06/2020
Personeel: niet van toepassing

1.1.3. Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning aanwezig bij controle: ja
Nominale spanning en aard van de stroom: mono 230Vac
Netaftakkabel (type, sectie): EXVB 4x16 mm²
Voedingsleiding (type, sectie): EXVB 4x10 mm²
Bescherming v/d aansluiting: AUT 40A
Type van algemene schakelaar: ADS 63A / 300mA / 4P
Type van de aardelektrode: aardingslus
Aardverbindingssysteem: TT
Aantal borden: 1
Aantal stroombanen: 32

1.2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie:

Bijlage 1: a1_68923725.jpg
Bijlage 2: a2_68923725.jpg
Bijlage 3: a3_68923725.jpg
Bijlage 4: a4_68923725.jpg
Bijlage 5: a5_68923725.jpg

2. Inhoud van de controle :

2.1. Aard van de uitgevoerde controle:

Controlebezoek volgens Boek 1, afdeling 6.5.1
en volgens technische procedure TPR-E12P.



In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht:

- (A) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen;
- (B) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden, ...
- (C) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- (D) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- (E) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- (F) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
- (G) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;

2.2. Resultaten van het onderzoek: :

| | |
|--|------|
| Spreidingsweerstand van de aardverbinding (Ra) (Ohm): | / |
| Waarde van het algemene isolatieniveau (Ri) (MOhm): | 0,1 |
| Overeenkomst automatische differentieelstroominrichting met Ra: | neen |
| Overeenkomst beschermingsinrichting tegen overstroom met doorsnede stroombaan: | neen |
| Overeenkomst uitvoering elek. inst. met eendraadsschema's/situatieplannen: | neen |

3. Inbreuken, opmerkingen & nota's :

3.1 Inbreuken (volgens Boek 1)

- (R4) Beschadigde omhulsels van onderdelen in de installatie (bord, aftakdozen, schakelaars, stopcontact, enz. ...): herstellen of vervangen. (1.4.2.1, 4.2.2.3, 4.2.2.4)
 - (O12) Isolatieverliezen opsporen en verbeteren (algemeen). (6.4.5.1)
 - (S1) Niet correct beveiligde stroombanen: beveiligingen aanpassen aan de secties van de geleiders. (4.4.1.5)
 - (S11) Vertrekkende stroomkring afgetakt op verschillende automaten: aan te passen. (3.2.4.1, 4.4.2.2, 4.4.3.1)
 - (T2) Alle verbindingen dienen te worden gemaakt in een onbrandbaar omhulsel (b.v. aftakdozen). (5.2.6.1)
 - (L1) Geïsoleerde geleiders en kabels geplaatst in laag/bundel dienen van de klasse min. Cca te zijn. (5.2.7.3)
 - (L4) Kleurcode van de geleiders respecteren. (5.1.6.2)
 - (M1) Alle kabeldoorvoeren uitvoeren via wartels of een gelijkwaardige bescherming. (5.2.6.1)
 - (M6) De verbindings-, aftak- en trekdozen moeten toegankelijk blijven. (5.2.9.3)
- Er zijn aftakdozen geplaatst onder de vloer
- (D1) Schema's voorzien. (3.1.2.1.a)

In 3-voud

- (D9) Meetklem aarding is te voorzien. (5.4.3.5)
 - (D11) De handtekening / coördinaten van de eigenaar / installateur ontbreken op de schema's : te voorzien. (3.1.2.1)
 - (D14) Geleiderisolatie is beschadigd / gesmolten : te vervangen. (1.4.1.3)
- Gesmolten automaat : brandgevaar

3.2 Opmerkingen

- (L101) De niet-dienstige leidingen: verwijderen of isoleren (zelfs indien spanningsloos).
- (L102) De bedrading in het bord: verbeteren.
- (L103) De plaatsing / bevestiging van de leidingen: verbeteren.
- (D102) Installatie is grondig na te zien en in orde te brengen volgens de geldende voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

3.3 Nota's

- (D905) De staat van de installatie heeft tot gevolg dat een grondige vernieuwing zich opdringt.

4. Besluit :

De installatie is niet conform met Boek 1 van het KB van 8/09/2019.

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

De algemene differentieelstroominrichting was verzegeld.
Een aanvullend onderzoek dient door ATK te worden uitgevoerd vóór 01-APR-22.

Dossierbeheer,

De onderzoeker,

Robbert Noeninckx

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS - BEHEERDERS

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het KB van 08/09/2019 te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele hielder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

2. Ingeval van de verkoop van een wooneenheid, is de verkoper is ertoe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
 - b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen.
- 3. Ingeval van de aankoop van een wooneenheid, is de koper ertoe gehouden:**
- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbraken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbraken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbraken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters Vslid en VslHash in de eindnoto vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel en afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

A.T.K. is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 075-INSP.

