

Bonheiden, 19 april 2021

Mechelsesteenweg 247
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
telefax: 015 55 06 30
website: www.atk.be



[REDACTED]
p/a Notaris Clerens
Korenmarkt 47

2800 Mechelen

Verslagnummer ZM1/21/828-01

Datum van onderzoek: 1 april 2021

code D+M - HB

Plaats van onderzoek: Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Ijzersteinlei 19

Afdeling MILIEU**Beperkt tweemaaljaarlijks onderzoek van ondergrondse opslagtanks volgens Vlarem II.****1. Beschrijving :****1.1. Algemene kenmerken :**

Indelingslijst opslag volgens bijlage 1 Vlarem II:	niet ingedeeld
Klasse opslag volgens bijlage 1 Vlarem II:	-
Indelingslijst verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlarem II:	-
Klasse verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlarem II:	-
Ligging (mèt ruimtelijke ordening):	woongelegenheden
Ligging (mèt waterwingebied):	buiten waterwingebied

1.2. Specifieke kenmerken van de tank(s) :

tank/comp.nr:	1/1
firmanr:	-
type:	dubw ondergr
materiaal:	C-staal
constructeur:	Tanco
constructienr:	970732
prototypenr.:	13455
volume (l):	5200
diam. (m):	1.28
lengte (m):	4.70
product:	gasolie
toepassing:	CV
bouwjaar:	1998
installateur:	-
volgende controle:	01-OCT-21

Nr(1): tanknummer, compartiment of plannummer,

Nr(2): volgnummer of noodplannummer

1.3. Dossier :

Milieuvergunning: Nvt
Attest constructeur: Nog voor te leggen
Vorige verslagen:

2. Inhoud van de controle :**Visueel:**

Aanwezigheid Vlarem plaatjes bij vulmonden.	niet aanwezig
Geldigheidsdatum:	-
Aanduidingen bij vulmonden en mangaten:	
- Volume.	niet van toepassing
- Opgeslagen produkt.	niet van toepassing
- Gevarensymbool volgens Codex.	niet van toepassing
- Volgnummer exploitant.	niet van toepassing



Aanduidingen bij verdeelpompen:

- Rook / vuurverbod. niet van toepassing
- Motor stilleggen. niet van toepassing
- Kenplaten v/d tanks. aanwezig
- Toezichtskamers boven mangaten. niet vloeistofdicht
- Afstandseisen.
- Tss. vulmond en tank.
- Tss. vulmond en perceelsgrens:
- Tss. ontluchting en perceelsgrens.
- Tss. tank en perceelsgrens.
- Tss. tank en gebouw.
- Tss. tank en kelders.

Omschrijving leidingen:

Vloeistofdichte piste.

- Rond verdeelpompen. niet van toepassing
- Voor de bevoorradende vrachtwagen. niet van toepassing
- Koolwaterstofafscheider. niet van toepassing

Organoleptische waarnemingen.

- Binnen de vloeistofdichte piste. niet van toepassing
- Buiten de vloeistofdichte piste. in orde
- Peilbuizen. niet van toepassing

Metingen:

Aanwezigheid water in de tank: Geen

Aanwezigheid slib in de tank: Geen

pH water: -

Geleidbaarheid: -

Beveiligingen:

Type lekdetektie:

detectie v/h vloeistofniveau in dubbele wand

Beproeving lekdetektie:

Simulatie van lek door verwijdering van de sonde uit het lekvloeistofreservoir

- beproeving alarmen:

licht- en geluidsignaal in orde

- controle doorstroming

niet getest (geen ontluuchtungskraan aanwezig)

lekvloeistof.

Type overvulbeveiliging:

fluitsysteem

Prototypekeuring:

In orde

Beproeving overvulbeveiliging:

Door simulatie

Bodemcorrosie onderzoek:

niet van toepassing

Type kathodische bescherming:

Geen

Potentiaalmeting t.o.v. Cu/CuSO4:

Potentiaal van de houder: -392mV

Isolatiekoppelingen:

N.v.t.

Elektrische installatie:

In orde

Equipotentiaalverbindingen:

N.v.t.

Brandbestrijdingsmiddelen:

N.v.t.

Damprecuperatie fase I:

N.v.t.

Damprecuperatie fase II:

N.v.t.

Peilmeting:

Peillat

Dichtheidsproef:

niet van toepassing

3. Opmerkingen :

- Attest van conformiteit van de houder nog voor te leggen.
- Verslag/attest van indienststelling nog voor te leggen (plaatsingsverslag).

4. Besluit :

De houder en de installatie zijn niet conform. Er werden geen lekken vastgesteld. De installatie mag in dienst gesteld blijven. De vulmond(en) werd(en) voorzien van een oranje ATK-plaatje. De opmerkingen dienen zo vlug mogelijk in orde gebracht te worden. Een aanvullend onderzoek na aanpassing dient uitgevoerd te worden binnen de 6 maanden.

Het nummer van het ATK-plaatje: RV2021040101.

Erkenningsnummer: 2019/HRoelVermeyen

Dossierbeheer

ing. [handwritten signature]

De onderzoeker,

Roel Vermeyen

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters VsiId en VsiHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel en afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

© ATK 1999-2021 - ZM1/21/828-01 - 19/04/2021 - 203895 - Type: Ondergr tankalgemeen (M1P)
P ATK-PA-20210419.603 - I ATK-PA-20210419.603 - M ATK-PA-20210419.603 - VsiID:69418045 - VsiHash:4rvgd4wnfxndqk3f - <https://eva.atk.be/verslag>

