

Attestation de conformité citerne mazout aérienne classe 3.

Scaillet Carl & CIE SNC
 Rue Du Hussard, 7
 5600 Philippesville
 0477/521238 0478/522380
 N° TVA : BE0874119359

• Cite :
 • Adr :
 • Tél :
 • N° TVA :
 • Validité/plaquette : 3 ans / mois
 verte orange rouge

→ Numéro d'attestation : 9483
 → Date de contrôle : 05/05/2020

Données du réservoir :

- Date de mise en service du réservoir : 15 ans
- Re-contrôle : non oui → N° d'attestation : / Date : /10/2020
- Situation du réservoir : em cave → accessible • Encuvement : oui non
- Nbre de réservoirs : 1 inaccessible ↘ dimension : L. : cm
- Capacité du/des réservoir(s) : 3125 Litres. l. : cm H. : cm
- Capacité total du dépôt : 3125 Litres.
- Type de réservoir : métal polyéthylène autre :
 simple paroi double paroi → forme du réservoir : parallélépipédique ovale
 → n° réservoir : Dimension ; Long. : 800 cm Larg. : 125 cm H. : 125 cm
 → épaisseur de(s) paroi(s) : 3 mm. cylindrique :
 Dimension ; Long. : cm diamètre : cm
 autre :

Données de contrôle :

- contrôle périodique vente bâtiment
- N° AgrW technicien : N° AgrW. TUS-013/A/01 (C). N° AgrW. TUS-013/A/02 (TH).
- Type de contrôle : visuel autre :
- Équipements du réservoir :
 → système anti-débordement : sifflet sonde aucun et
 → système de détection de fuite : oui non
 → protection cathodique : oui non
 → jauge : mécanique à flotteur pneumatique à tube extérieur → avec vanne sans vanne
- Contrôle visuel du sol à l'endroit du stockage : Conneloge et
- type de raccordement : duplex face haute raccord bas → avec vanne sans vanne
- état des tôles : bon, rien à signaler
- état des raccords et accessoires : bon remarque(s)
- Résultat du contrôle : citerne étanche et conforme.

Remarque(s)/schéma(s) :



Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol
 Nom et signature du technicien. *[Signature]*
 Nom et signature du client. *[Signature]*

Suivant arrêté du gouvernement wallon du 14/08/2008. A la date du contrôle d'étanchéité, Scaillet Carl délivre un verdict et une attestation de conformité. Ce contrôle ne garantit cependant pas l'usure de la citerne et des tuyauteries après ce test. Scaillet Carl ne prévoit donc pas de période d'étanchéité pour l'avenir.