Rapport nr 04/06/60/709
Stroomleverende Mij:

Teller nr.:
Stand I: Stand II:

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI, artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : woning (**Tradiplan**).
Onderzoeker : **Jurgen Moens** **Datum van onderzoek:** 09.06.2004.
Plaats van onderzoek : Pastoor Tilemansstraat (rechtover n° 19) te 3051 Sint-Joris-Weert.
Eigendom van : **Dhr. Van Reymenant**, Duinberglaan 76 te 3001 Heverlee.
Opdrachtgever : bvba **De Pauw**, Wilgenweg 3 te 2890 Oppuurs.
Installateur : bvba **De Pauw**, Wilgenweg 3 te 2890 Oppuurs.
BTW : BE 428.666.259.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 3 x 230 V.
Meter-bordverbinding: EXVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Exploitatieaarding: 1 aardpen + VOB 16 mm².
Aantal borden: 3.
Aantal eindstroombanen: 30.
Algemene isolatieweerstand: 2 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.
Max. beveiliging: 3 x 63 A.
Beveiliging maatschappij:
Spreidingsweerstand: 0,6 Ω.
Spreidingsweerstand: 24 Ω.
Differentieelschakelaar: Alg.: 4p. 63 A 300 mA (type A).
Bijk.: 4p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCDEFGH).
Bijk.: 4p. 40 A 30 mA (type A) (kringen TUVWXYZ).
Bijk.: 4p. 40 A 30 mA (type A) (kringen A'B'C'D'E'F').

NOTA'S:

25S60-tellerkast is geplaatst.
De hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De cv, aardgas-, water- en cv-leidingen zijn niet geplaatst. De badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken *OCB*.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09.06.2029, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.

MOENS Jurgen