

Conformiteitsattest periodieke controle mazouttanks

Firma De Kessel bvba	Handtekening technicus + datum controle	Handtekening klant
Oude Tiensebaan 31	<input checked="" type="checkbox"/> Scherens Mark: SV07761	
3460 Bekkevoort	<input checked="" type="checkbox"/> Van Marleen: SV07803	
Tel 0495.222.954 016.41.41.16	<input checked="" type="checkbox"/> Scherens Branko: SV07861	
E-mail info@dekessel.be	Datum controle 8/10/2024	
Ondernemingsnummer BE 0403.571.963	Datum	

Gegevens van de klant

Werkadres:	Facturatieadres indien niet het zelfde als werkadres
Naam	Naam
Straat + nummer Nassaustraat 38	Straat + nummer
Postcode + gemeente 3271 Zichem	Postcode + gemeente
Tel	Tel
Ligging van de tank woonwoning	

Kenmerken van de opslagtank

Particulier	Onderneming			
<input checked="" type="checkbox"/> Niet ingedeelde tank (- 6.000liter)	<input type="checkbox"/> Ingedeelde tank			
Inhoud 5000	Inhoud			
<input type="checkbox"/> Ingedeelde tank (+ 6.000liter)				
Inhoud				
<input checked="" type="checkbox"/> Ondergronds (OG)	<input type="checkbox"/> In groeve	<input type="checkbox"/> Cilindrisch	<input type="checkbox"/> Enkelwandig metaal	<input type="checkbox"/> Dubbelwandig metaal
<input type="checkbox"/> Bovengronds (BG)	<input type="checkbox"/> Niet toegankelijk	<input type="checkbox"/> Rechthoekig	<input type="checkbox"/> Enkelwandig kunststof	<input type="checkbox"/> Dubbelwandig kunststof
<input type="checkbox"/> Bovengronds voor kachel	<input type="checkbox"/> Toegankelijk	<input type="checkbox"/> Ovaal	<input type="checkbox"/> Thermoharde Kunstof	
<input type="checkbox"/> Batterijtanks Aantal:	<input type="checkbox"/> In inkuiping	<input type="checkbox"/> Andere	<input type="checkbox"/> Andere	
Gebruik van de tank	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming van de woning	<input type="checkbox"/> Verwarming van gebouw, loods of andere		

Administratieve controle

Identificatieplaatje	<input type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	Dat. plaatsing
Nummer	Prototypenummer	Andere	Dat. ingebruikname
Vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	Vorige controle geldig tot 7/7/18 SV nummer 501015

Visuele controle

Mangat / Toezichtput (indien OG tank)	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	Opmerkingen
Staat van de toezichtput / mangat	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Diepte mangat / Water in mangat	90cm	0 cm	
Deksel mangat	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Zichtbare vervuiling in of rond het mangat	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Inkuiping (indien BG tank)	<input type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet van toepassing
Waterdichtheid	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Koolwaterstofdichtheid	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Algemene staat / vervuiling in de inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Opslagtank (indien BG tank)			
Staat van de wanden	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Algemene staat van de tank	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Leidingen en toebehoren			
Staat vulleiding en ontluichting	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Staat van de aanzuig- en retourleidingen	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Leidingsysteem	<input checked="" type="checkbox"/> Leiding	<input type="checkbox"/> 2 leidingen	<input type="checkbox"/> Onderaftap met kraan <input type="checkbox"/> Onderaftap zonder kraan
Overvulbeveiliging			
Type fluit	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Type elektrische sonde	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Spillstop / andere	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Inhoudsmeter	<input type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	
<input checked="" type="checkbox"/> Stok <input type="checkbox"/> Mechanisch <input type="checkbox"/> Pneumatisch <input type="checkbox"/> Andere	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
(Permanente) lekdectie	<input type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	
<input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Droog <input type="checkbox"/> Elektrisch <input type="checkbox"/> Alarm <input type="checkbox"/> Kijkglas	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Constructie			
Fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	<input type="checkbox"/> Niet van toepassing
Groeve, prefabconstructie, andere	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	<input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Tank test

Atmosferisch drukverschil	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	verschil na 10 min. 0 mbar/h	verschil na 30 min. 0 mbar/h	verschil na 60 min. 0 mbar/h
Potentiaalmeting	<input type="checkbox"/> Uitgevoerd		<input type="checkbox"/> Niet uitgevoerd	reden:	

Water / slib

Controle op water	<input checked="" type="checkbox"/> Uitgevoerd	<input type="checkbox"/> Niet uitgevoerd	0 cm	Advies: O te verwijderen voor volgende vulling
-------------------	--	--	------	--

Eindconclusie

<input checked="" type="checkbox"/> Groen label	Geldig tot 8/10/2024	Tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gebruikt en gevuld worden
<input type="checkbox"/> Oranje label	Geldig tot	Tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, maar mag gedurende 6 maand verder gebruikt en gevuld worden. Zie opmerkingen
<input type="checkbox"/> Rood label		Tank voldoet niet aan de wettelijke Bepalingen, het is verboden de tank nog verder te gebruiken, te laten vullen of zelf te vullen

Opmerkingen

Opmerkingen
