



KLANT: *Elygenome Simon Theye*
Straat: *Blaekenhaert*
Postnummer: *3201* Gemeente: *Gymer*
Tel: _____

SV02896

Erkenningnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: *Blaekenhaert*
Adres reservoir: *5300* Materiaal: *Staal*
Nominale inhoud reservoir: *Niet opend* Buitenwereld toegankelijk ontoegankelijk
Nummer van het reservoir: _____

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 *kg* voor de verwarming van een gebouw
Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: _____ Datum uitvoering controle: *21/08/2024*

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of silt
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

Drukproef Positief
0,5 cm water aanwinst
7 cm stookolie
Keuring 5 jaar geldig
Verdere exploitatie toegelaten (Ja/nee).
 Merktaken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: _____ Datum uitvoering controle: _____

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of silt
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. compositieonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (Ja/nee)*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merktaken: (Groen-Oranje-Rood)*

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging

Naam & handtekening technicus en timastemper: _____

Naam & handtekening klant: *THEYS NANS*

Elsen Technics
Langdorpesteenweg 148
3200 Langdorp - Aarschot
BTW BE0671703719
016/567307-0496/418171-0495/530095