

REINIGINGSATTEST/VERBRANDINGSATTEST

☒ Onderhoud ☐ Keuring vr eerste gebruiksname

FIRMA (ook in te vullen indien zelfstandige)

Naam: G. Cuypers & Zonen nv
Straat: Ballaarsstraat 27
Postcode: 3270 - Gemeente: Scherpenheuvel
Tel: +3213777715 - Email: guido.cuypers3@telenet.be
Ondernemingsnummer: BE BE0458244628

Volgnummer attest: WB20240722

Technicus: **GREGORY Cuypers**
Naam:
Erkenningsnummer mazout:
Erkenningsnummer gas: **GV 108404**

Datum onderhoud/keuring:
Arbeidsduur van tot **29/10/25**

KLANT

Naam: Mev. [REDACTED]
Straat: Oude Bergstraat 6
Postcode: 3271 - Gemeente: Scherpenheuvel-Zichem
Tel: [REDACTED] - Email: [REDACTED]

ADRES stooktoestel indien verschillend van adres klant

Naam: MEV. TRUYENS IRMA
Straat: Oude Bergstraat 6
Postcode: 3271 - Gemeente: Scherpenheuvel-Zichem
Tel: [REDACTED] - Email: [REDACTED]

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL (kruis aan wat van toepassing is)

* indeling volgens NBN CR 1749

- ☐ Centraal* ☐ Aangesloten als type B **23** (open) ☐ Aangesloten als type C (gesloten)
☐ Gasvormige brandstof: ☒ Aardgas ☐ LPG ☐ Andere, namelijk:
☐ Niet-premix (GI) ☒ Premix (GI) ☐ Gasketel met ventilatorbrander (GI)
☐ Vloeibare brandstof **Stookgas**
☐ Vaste brandstof ☐ Houtpellets ☐ Houtblokken ☐ Andere, namelijk:

TOESTEL

Merk:
Type:
Bouwjaar:
Serienummer:
Nominale vermogen:
ecoTEC plus VCW 346/5-5 (E-BE) R6



21213100100218443100014796N7

BRANDER (enkel CV)

Merk:
Type:
Bouwjaar:
Serienummer:
Debiet(kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking

De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.

Eenheid

Brandstof

1: vloeibaar
2: gasvormig
3: vast

Proef I:

Initiële meting

Proef II:

Eindmeting

☐ laaglast ☐ Hooglast

OK Niet OK

Omgevingstemperatuur	°C	1,2	30	30	
Sproeier: merk en type		1			
Sproeier: debiet		1			
Sproeier: hoek	graden	1			
Pompdruk	bar	1			
Gasdruk teller	mbar	2	23	23	
gasblok	mbar	2	24,1	20,9	
branderbed	mbar	2	206	248	
Rookindex	Bacharach	1	0		
Zuurstof (O2)	%	1,2	4,3		
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2	7,8		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	38		
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1,2			
Temperatuur verbrandingslucht (ta)	°C	1,2			
Nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1,2	0	0	0
Verbrandingsrendement (Hi)	%	1,2			
Verbrandingsrendement (Hs)	%	1,2			
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1			☒ OK
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (type B)		1,2			☒ OK
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3			☒ OK
Veilige staat van werking					
Druk rookgasafvoerkanaal	Pa	1,2,3			☒ OK
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3			☒ OK
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (type C)		1,2			☒ OK
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2			☒ OK

Brandstof: Aardgas H.P.G.
02ref: 3.1.2
GO: ma 16.0 %
Stookgas
29/10/2025 15.21
34,8 °C R
19,0 °C VT
15,8 °C Nettotemp.
8,84 % CO
55 ppm CO
79 mg/kWh CO
5,4 % H
38,7 Pa Tr
99,2 % η HI
59,3 % η Hs
34,0 °C ADP

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)

- ☐ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☐ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

- ☒ Andere, namelijk:
☐ Controle van de verluchting van het stooklokaal
☐ Controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)

- ☐ Ontstopping
☐ Reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
☐ Reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)

- ☐ Reiniging van de filters
☐ Reiniging van de ketel
☒ Reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)

- ☒ Nazicht algemene staat
☐ Reiniging inwendige delen warmtebron

Testo Toestel:

Serienummer Testo:

EINDBEOORDELING

Het stooktoestel werkt: ☒ goed veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór: **29/10/2027**

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:
Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren voor :

De eerstvolgende reiniging van de schoorsteen moet gebeuren voor :

Handtekening (geschoolde vakman / erkende technicus):

Voor kennisname, (handtekening klant):