

Conformiteitsattest buitendienst stellen van mazouttanks

Gelieve deze documenten bij de akte van de woning te bewaren.

Factuur adres

Naam [REDACTED]
Straat Oude Bergstraat 6
Postcode+ Gemeente 3271 Zichem

Werfadres

Straat Oude Bergstraat 6
Postcode + gemeente 3271 Zichem
Ligging van de tank Rechts naast de woning, te dicht bij de woning gelegen
Inhoud van de tank < 5.500 liter
Reiniging Longin Service NV uit Rotselaar, attest C 17036 in bijlage
Opvulling / verwijdering De Kessel BV uit Bekkevoort
Toestand van de tank Geen visuele lekken bij het reinigen van de tank

Erkend reservoirtechnicus Scherens Mark

erkeningsnummer sv 07761

Verklaart dat de tank op bovenvermeld werfadres conform de huidige wetgeving is **gereinigd**

En **opgevuld**

Datum uitvoering 30/ 01/ 2025



Handtekening techniekier:

sv 07761 *io*