



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 003-002881/UGN

N 112753

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

3

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.:

Aanvrager: Opdrachtgever BUBA

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: Opdrachtgever
Ident. Kaart nr.: BUBA
BTW nr.: BE 411544058

Naam, Voornaam: Leelan
Adres: Wijbeesthoek 61 bus 1
Post nr. + Stad: 3400 Oostende
Tel.: 051 23 11 11

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ ① Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk	☐ controle	☐ Art 87	☒ Art 278	☒ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☒ controle	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art 88	☐ Art	☒ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarend	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art	☐ Art	☒ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.:	<u>10123082</u>	Meterstand dag:	<u>4650,6</u>
Bescherming aansluiting (A):	☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.:	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N :	☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode:
Maximale nominale stroom (A):	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100		☐ aardingslus ☒ open / baar
Voedingsleiding hoofdbord:	<u>4</u> X <u>6</u> mm ² - Type: <u>h05</u>		☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting:	<u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>2</u>
Zie bijlage	Aantal eindstroombanen:	<u>263</u>	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand	<u>0,4</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>52</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI	
Differentieelstroominrichting:	☐ werd verzegeld	☐ was verzegeld	☐ was niet verzegeld	☒ kan niet verzegeld worden		

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>geen inbreuken vastgesteld.</u>	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie	<u>geen inbreuken vastgesteld.</u>	Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	<u>er was geen sprake van inbreuken en de comp. van de van Baco (Vincotte) gedeeltes 27/11/2009</u>	Visum:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 25/01/2010 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Alfred Dant

Agent nr.: 3500

Datum: 25/01/2010

Aantal bijlagen: 2 Situatieschema('s)

1 Eéndraadsschema('s)

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.