RAPPORTNUMMER

2520971

CONTROLEVERSLAG VAN BOVENGRONDSE STOOKOLIETANK

Datum van keuring:
30.09.2026

Datum van verslag:
30.09.2026

Datum herkeuring:

Basis van de controle:
Conformiteitsattest controle bovengrondse reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

ID-label	
Klant ref.	
Straatnaam	Leffingestraat
Huisnummer	34
Busnummer	
Postcode	8432
Gemeente	Leffinge
Land	België



BESLUIT: DE OPSLAGINSTALLATIE MAG NIET GEVULD WORDEN.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur: [redacted]

[redacted]

DIGITAAL DOSSIER

[redacted]

Rapportnummer:
2520971

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

INBREUKEN/OPMERKINGEN

Er is geen systeem tegen overvulling aanwezig

Een gepaste ontluchting op de houder ontbreekt of is onvoldoende gedimensioneerd

Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden

De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

TECHNISCH ONDERZOEK

Type ondergrondse tank:	Cilindrisch		
Toegankelijke tank: materiaal:	Staal (enkelwandig)		
Datum van plaatsing:	Bestaand (voor 01/08/1995)		
Tanknummer:	-	Inhoud tank:	2000L l
Type indeling tank:	Particulier niet-ingedeeld (minder dan 5000kg/6000L)		
Particulier ingedeeld en onderneming: klasse:			
Vorig certificaat aanwezig?:	Neen		
Datum van uitvoering vorig certificaat:			
Aanwezigheid kenplaat opslagtank (ingedeelde inrichting):			

CHECKLISTS

CHECKLIST OPSLAGTANK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat wanden (schildering, isolatie, ...)	OK
Algemene staat tank	OK
Zichtbare verontreiniging	OK
Organoleptische verontreiniging	OK

CHECKLIST LEIDINGEN EN TOEBEHOREN

Te inspecteren item	OK/NOK
Aansluitingen (ontluchting,vulling)	NOK
Staat leidingen (ontluchting,vulling)	OK
Uitmonding leidingen	OK
Staat aanvoerleiding	OK

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat terugvoerleiding	OK
Stookoliefilter	OK

CHECKLIST PEILMETING

Te inspecteren item	OK/NOK
Peillat	OK

CHECKLIST SYSTEEM TEGEN OVERVULLING

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet aanwezig	NOK

CHECKLIST LEKDETECTIE

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet aanwezig	NOK

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam	-
Straatnaam	Kolonel Begaultlaan
Huisnummer	1A
Busnummer	12
Postcode	3012
Gemeente	Wilsele
Land	België

OPDRACHTGEVER

Naam	
Telefoon	
Mail	
BTW nr.	

NOTA'S

Bij rood verslag moet de toezichthouder van de gemeente op de hoogte gebracht worden.

BIJLAGEN

Eventuele foto's van de installatie, foto's bij vastgestelde inbreuken en andere relevante documenten zijn opgenomen in het digitale dossier. U kunt dit dossier raadplegen door op de QR-code op de eerste pagina van dit rapport te klikken of deze te scannen.

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.