

CONFORMITEITSATTEST

voor
Mazoutreservoirs

FIRMA:

Quintyn Davy bv
Beernemsteenweg 51
8750 Wingene
Tel. :051/65.63.31
BTW : 478.056.778

KLANT:

Straat: Egemsestraat 61

Postnummer: 8750 Gemeente: Wingene
Tel.: 051/656808

Erkenningsnummer erkende technicus : SV00521

Adres reservoir: Egemsestraat 61, Wingene

Normale inhoud reservoir: 2200 Ltrs.

Buitenwand toegankelijk

Nummer van het reservoir: /

ontoegankelijk

Materiaal: enkelwandig metaal

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle:

.../.../....

20/03/2024

Controles:

- 0 visuele controle van de toebehoren
- 0 overvulbeveiligingssysteem
- 0 controle aanwezigheid water en slib
- 0 lekdetectiesysteem
- 0 certificaat vorige controle
- 0 meting potentiaalverschil
- 0 visuele controle buitenwand
- 0 dichtheidsbeproeving

Bijzondere opmerkingen:

uitbating van 6 maanden toegestaan,
mazoutleidingen niet conform
ontluchtingsdiameter tank niet conform

0 Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
 Verdere exploitatie niet toegelaten
(groen/oranje/rood)

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoir ingedeeld in klasse 3)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle:

.../.../....

.../.../....

Controles:**Algemeen onderzoek**

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats 0
- b. cathodische bescherming 0
- c. lekdetectiesysteem 0
- d. overvulbeveiligingssysteem 0
- e. aanwezigheid water en/of slib 0
- f. certificaat vorige controle 0
- g. dichtheidsbeproeving 0
- h. verontreiniging buiten het reservoir 0
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem 0

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Bijzondere opmerkingen:

0 Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
0 Verdere exploitatie toegelaten
mits herstellingen
0 Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controle te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam en handtekening technicus :

Quintyn Davy

Naam en handtekening klant:

