

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: NV MediaNot
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)
Tel: (+32)078150077
BTW BE: BE0468763089

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Haachtsebaan 46, 2580 - Putte (BE)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000 L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **Opmerking: Water aanwezig in de put** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Uitgevoerd**
Hoeveelheid water: **6 cm** | pH: **6 mS/cm** | Geleidbaarheid: **0** | Bezinksel/slib aanwezig: **Neen** |

Watermeting: **6 CM** | Gemeten olie: **21 CM**
Onderdruk TESTO: **30 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt verplicht voor: **11/06/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **11/06/2024** | Keurder: **Arnoud Leën (STOOK)** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/104834**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR



TOEGEVOEGDE FOTO'S

