CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

KOPIE

FIRMA

Naam:
Straat en nummer:
Postcode en gemeente: D+D WONINGWERKEN BVBA
Tel.: BE 0467373813
Fax: Meester Van der Borghtstraat 68
E-mail: 2580 Putte - Grasheide
BTW-nummer: BE

KLANT

Naam: [redacted]
Straat en [redacted]
Postcode en gemeente: 2235 Hoogstraten
Tel.: Fax:

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☐ Niet ingedeeld Inhoud 2400 L ☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☐ Cilindrisch	☐ Parallellepidisch	☐ Rond	☑ Ovaal
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Niet toegankelijk	☐ groeve
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere:

Datum van plaatsing: .....

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☐		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☐	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☐	☐
Uitmonding leidingen			☐	☐
Staat aanvoerleiding			☐	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☐	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

geen opmerking aan mezig

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☐	☐	☐	Hoeveelheid water: ..... cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: ..... dB Onder het vloeistofniveau: ..... dB
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	..... mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen				Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☐ Groen De tank mag in dienst blijven
☒ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Dirk Fraeys
Herkenningsnummer: SVO 31.31

(handtekening erkend technicus)

DATUM KEURING: 6 - 07 - 2024
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 6 - 02 - 2025

voor kennisname,

(handtekening klant)

Copyright Cedicol - niets van dit document mag zonder toestemming van Cedicol VZW, Diamantstraat 12, 1910 Kraainem, gedeeltelijk of volledig, gekopieerd of overgenomen worden. Versie 11.2007