

CONFORMITEITSATTEST

VOOR
Mazoutreservoirs

FIRMA :
(stempel)

Verwarming - Sanitair
LENAERTS
Leen Haagstraat 10 3440 Budingen
Tel. & Fax 011/58.75.87
GSM 075/68.39.22

KLANT :

Straat:

Postnummer: 3440

Gemeente: Zoutleeuw

Tel:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SV 0-1692

Adres reservoir: 10 km

Nominale inhoud reservoir: 2950

Materiaal: Metaal

Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir:

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:/...../.....

Datum uitvoering controle: 15/9/2011

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:/...../.....

Datum uitvoering controle:/...../.....

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:

Verwarming - Sanitair
LENAERTS
Leen Haagstraat 10 3440 Budingen
Tel. & Fax 011/58.75.87
GSM 075/68.39.22