



## ATTEST BUITENGEBRUIKSTELLING STOOKOLIETANK

Gegevens klant	Gegevens erkend technicus
Adres tank: Komanderijstraat 39 3800 Sint-Truiden  Datum uitvoering: 14/10/2021	Janssens Leen Sint-Barbarastraat 12 3920 Lommel  Erkend tanktechnicus: SV 05349

Type reservoir + Visuele controle	
Niet-ingedeeld	Enkelwandig staal
Inhoud: 5.000 liter	Staat van de binnenwanden: OK
Ondergronds	Verontreiniging rond de tank: NEE

Buitengebruikstelling
Conform de huidige VLAREM II-wetgeving heeft de firma BFuel de aanwezige tankresten verwijderd en de tank gereinigd. De tank werd vervolgens met een inert hardschuim opgevuld zoals de VLAREM II-wetgeving dit voorschrijft. (art.6.5.5.5 zn art 5.17.2.12) De tankresten worden gestockeerd op eigen terrein. Verwerking en transport gebeurt onder het OVAM registratienummer 639 met name verwerkingsbedrijf RENEWI nv, Berkenbosselaan 7, 2400 MOL

Opmerkingen
De tank werd niet verwijderd gezien ligging onder de oprit.

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de bepalingen van de VLAREM II-wetgeving	
 Handtekening erkend technicus	Voor kennisname  M. VELLEMAN Handtekening klant