

ANALYSERAPPORT ASBESTIDENTIFICATIE

(document: WB.07.007 analyserapport; versiedatum: 2023-08-16)

Naam klant:	Farys ov	Dossiernummer:	Referentie klant:
Straat:	Stropstraat 1	20191168-53-3	Pastorie Oudegem
Gemeente:	9000 Gent	Staalnameadres:	
Contactpersoon:	Geert Vergauwen	Hofstraat 7	
Mailadres:	geert.vergauwen@dendermonde.be	9200 Oudegem	

Staalname uitgevoerd door: Pieter Corten
Staalname uitgevoerd op:
Ontvangen te Abesco op: 23/02/2024
Datum analyse: 27/02/2024
Naam analist: Bram De Rijck

De onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van laboratorium asbestidentificatie erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Staalnummer ABESCO	Referentie stalen (klant)	Beschrijving ABESCO	Resultaat *
20191168-53-3/001	S01 - tegellijm en tegel	Vinyltegels + zwarte lijm	Chrysotiel

* middels polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring overeenkomstig HSG248, zoals beschreven in WI.4.4.6

Einde van de resultaten die werden bekomen in de hoedanigheid van laboratorium asbestidentificatie erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.


Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van sporen asbest niet uit. In geval van staalname door "derden" kan door ABESCO geen uitspraak worden gedaan over de representativiteit van het betreffende staal.

Datum goedkeuring: 27/02/2024

Rapport goedgekeurd door:



Aart Vandebroek
Teammanager asbest



Bram De Rijck
Laborant