

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

019397



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT ifirma-Bv
Torhoutsesteenweg 174, 8210 Zedelgem

BTW BE0546.567.977

TEL 0492/97 49 76

MAIL klantendienst@ifirma.be

ADRES TANK Ouburg 34, 9200 Dendermonde

Tankinhoud +/- 5000 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 23/5

☐ Particulier ☐ Klasse 3 ☒ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☐ Sonde ☒ Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>1</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☒	☐	☐	
Rond vulpunt	☒	☐	☐	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☒	☐	☐	
Tigerloop	☐	☐	☒	
Filter	☒	☐	☐	

Niveaumeting
☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere: _____

Potentiaalmeting 1 Mv ☐ ☐ ☒

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere: _____

Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐ ☐

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☐ ☐ ☐

Buitenwand ☐ ☐ ☐

Inkuiping ☐ ☐ ☐

☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

ERKENDE TECHNISCUS (NAAM) FonteyneERKENNINGSNUMMER: SV 00802HANDTEKENING
TECHNICUSHANDTEKENING
KLANT

OPMERKINGEN

Tank ok!PLAATS TANK oprit einde

BESLUIT

☒ GROEN

De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE

De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

☐ ROOD

De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 25 103 2006ATTEST GELDIG TOT 25 103 1