

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :
de liege

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : *Sklonweg*

PROPRIETAIRE : *Propriété territoriale de l'Etat*

Adresse : _____
DEMANDEUR : *Lombarda* *Lecht SPRL*

Adresse : _____
INSTALLATEUR : *Lombarda*

Adresse : *sur lot Remersdael 25*

TVA ou CI : *Lombarda*

DISTRIBUTEUR : _____
Ref.: _____ Compteur n°. _____
Index : _____

Date du contrôle : *11/03/08* Type de contrôle : examen de conformité - *visite de contrôle avant*

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 272) (R.T. art. 31) (Prescriptions distributeur) _____

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - ~~Remplacement~~ ; Type locaux : *domestique*

Début travaux : Fondations ~~avant~~ - après 1.10.81 - Installation électrique ~~avant~~ - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension *230* V Protection raccordement _____ A

Câble aliment, tableau. princ. : *4* X *10* mm² Inter.gén. : type *2300N/63A*

Type électrode de terre : boucle - ~~barres~~ - ~~piquets~~ - ~~conducteur horizontal~~ Schéma : TT

Nombre de tableaux : *1* ; Nombre de circuits term. : *10* ; RA : *5,8* Ohm; RI tot *210* MOhm

DESCRIPTION : *Voir schéma en annexe*

Infractions constatées et/ou notes : *Aucune*

voir bon equip en attente de raccordement

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le *11/03/08* (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour *autant* qu'il soit remédié *sans* retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le : _____



L'AGENT VISITEUR : *65/20/03/08*
n° + nom + signature

Le directeur,