

Resp. client:
N° commande.:
N° client:
Pers.cont.:
Tél.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: [REDACTED]



ProKo.: GA33
N° rapport: 5525231/3
N° rapp. prov.: -
Date: 28/11/2020

[REDACTED]

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ
(exécuté suivant procédure interne QPRO/ELE/J01, §7.3)

Appareil/Install. ID: [REDACTED]
Lieu de contrôle: [REDACTED] AUSSEE DE MONS 1113 ET1&2 ANDERLECHT 1070
Date du contrôle: 28/11/2020

Contrôleur: WAGNY RUDY
Commettant/Installateur: [REDACTED]
Personne prés
Propriété de : [REDACTED]

BASE DE CONTROLE

Le rapport concerne un:
 contrôle de mise en service contrôle périodique

Le contrôle se limite aux points décrits ci-dessous, et est effectué sur base de la:
- réglementation : CODEX, tit. III, chap. III, art.23 Arr.G.Wall. 15/5/2014 A.R. : - Autre : -
- norme NBN : D 51-003 D 51-004 D51-006 B61-001 B61-002

Installation : résidentielle industrielle temporaire/mobile
 nouvelle extension existante remplacement chaudière
Contenu : conformité étanchéité de conduites visuel de bon état

GAZ

Type : gaz naturel propane/Butane gaz médicaux autres Gaz
Alimentation : par réseau citerne bouteilles autre

LIAISON

Localisation : CAVE
Compteur n° : 25933928 Ean n° : - Cabine de détente n° : -
Index : 09681.213 m³ Catégorie : G4
Pmax : - mbar Pression maximale de service admissible (MOP) : 25 mbar
Type de conduite : - diam. : - mm longueur visible : - mètres
Vanne : ok pas ok diam. : - mm tour : 1/4
Détendeur : ok pas ok pas applicable
Raccord : soudé/brasage fileté mécanique

VENTILATION

Local compteur : en ordre pas en ordre
 Chauffage : en ordre pas en ordre

APPAREILS

Genre : chaudière chauffe eau cuisinière aérotherme taque autre : -
 Conduite : longueur visible : - mètres longueur non visible : -mètres
 Type : cuivre acier PLT PE flexibles diam. : DN ou mm ou "
 Raccord : soudé/brasage fileté mécanique
 Vanne : ok pas ok diam. : DN ou mm ou " tour : 1/4
 Identification : jaune-ocre autre : -

Description appareils :

Marque	Type	Puissance nominale (kW)	N°
CHAUDIERE BULEX	C13	14.8KW	
CHAUDIERE VAILLANT	C13	19.6KW	

EPREUVE D'ETANCHEITE

Méthode : visuelle manomètre détecteur de gaz tube U produit moussant/eau savonneuse base compteur non réalisée
 Pression d'épreuve : - mbar durée de l'épreuve : - min
 Perte de pression : non oui débit : - mbar/min
 Fuite(s) : non oui non localisée(s) localisée(s)
 Contrôle des joints : ok pas ok

RECEPTION CHAUFFAGE PEB (à partir du 01/01/2011)

présente pas présente à réaliser conforme non conforme

NOTE**INFRACTIONS**

Néant.

CONCLUSION

- On n'a pas constaté des fuites On a constaté des fuites
 L'installation est approuvée. L'installation est désapprouvée.
 L'installation peut être utilisée. L'installation ne peut pas être utilisée
 L'installation est conforme aux prescriptions. L'installation n'est pas conforme aux prescriptions.
 Il est nécessaire de remédier le plus vite possible à l' (aux) infraction(s) mentionnée(s).
 Un contrôle supplémentaire après réparation est requis.

Pour le Directeur Technique,



0493 24 61 55

Ir. G. Croes

Resp. client:
N° commande.:
N° client:
Pers.cont.:
Tél.: -, Fax: -
GSM: - e-mail:



OCB vzw
a member of OCB Group

ProKo.: GA33
N° rapport: 5525231/4
N° rapp. prov.: -
Date: 28/11/2020



Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

(évalué suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

Appareil/Install. ID:

Lieu de contrôle: HAUSSEE DE MONS 1113 RDC ANDERLECHT 1070

Date du contrôle:

Contrôleur: WAGNY BENOY

Personne pré: "

Commettant/Installateur:

Propriété de :

BASE DE CONTROLE

Le rapport concerne un:

contrôle de mise en service contrôle périodique

Le contrôle se limite aux points décrits ci-dessous, et est effectué sur base de la:

- réglementation : CODEX, tit. III, chap. III, art.23 Arr.G.Wall. 15/5/2014 A.R. : - Autre : -

- norme NBN : D 51-003 D 51-004 D51-006 B61-001 B61-002

Installation : résidentielle industrielle temporaire/mobile
 nouvelle extension existante remplacement chaudière
Contenu : conformité étanchéité de conduites visuel de bon état

GAZ

Type : gaz naturel propane/Butane gaz médicaux autres Gaz
Alimentation : par réseau citerne bouteilles autre

LIAISON

Localisation : CAVE
Compteur n° : 25933932 Ean n° : - Cabine de détente n° : -
Index : 16940.211 m³ Catégorie : G4
Pmax : - mbar Pression maximale de service admissible (MOP) : 25 mbar
Type de conduite : - diam. : - mm longueur visible : - mètres
Vanne : ok pas ok diam. : - mm tour : 1/4
Détendeur : ok pas ok pas applicable
Raccord : soudé/brasage fileté mécanique

VENTILATION

Local compteur : en ordre pas en ordre
 Chauffage : en ordre pas en ordre

APPAREILS

Genre : chaudière chauffe eau cuisinière aérotherme taque autre : -
 Conduite : longueur visible : - mètres longueur non visible : -mètres
 Type : cuivre acier PLT PE flexibles diam. : DN ou mm ou "
 Raccord : soudé/brasage fileté mécanique
 Vanne : ok pas ok diam. : DN ou mm ou " tour : 1/4
 Identification : jaune-ocre autre : -

Description appareils :

Marque	Type	Puissance nominal (kW)	N°
CHAUDIÈRE	THEMATEK -C	24KW	
TAQUE -NV	A	8KW	

EPREUVE D'ETANCHEITE

Méthode : visuelle manomètre détecteur de gaz tube U produit moussant/eau savonneuse base compteur non réalisée
 Pression d'épreuve : - mbar durée de l'épreuve : - min
 Perte de pression : non oui débit : - mbar/min
 Fuite(s) : non oui non localisée(s) localisée(s)
 Contrôle des joints : ok pas ok

RECEPTION CHAUFFAGE PEB (à partir du 01/01/2011)

présente pas présente à réaliser conforme non conforme

NOTE**INFRACTIONS**

Néant.

CONCLUSION

- On n'a pas constaté des fuites On a constaté des fuites
 L'installation est approuvée. L'installation est désapprouvée.
 L'installation peut être utilisée. L'installation ne peut pas être utilisée
 L'installation est conforme aux prescriptions. L'installation n'est pas conforme aux prescriptions.
 Il est nécessaire de remédier le plus vite possible à l' (aux) infraction(s) mentionnée(s).
 Un contrôle supplémentaire après réparation est requis.

Pour le Directeur Technique,



0493 24 61 55

Ir. G. Croes