



kopie attest

██████████
Uilenstraat 188
9100 Sint-Niklaas

ATTEST

Poperinge, 23/03/2004

Bij deze delen wij U mede dat wij in week 12 op onderstaand adres volgende bovengrondse tank(s) buiten gebruik hebben gesteld conform vlarem-wetgeving .


De aangekruiste werkzaamheden werden door ons uitgevoerd

- XXXX Erkend technicus aanwezig tijdens werken (SV00045)
- XXXX Het verwijderen van sludge. (Ovamnr: 64102/1)
- XXXX Het reinigen van de tank(s).
Het verwijderen van de tank
- XXXX Het vullen van de tank(s) met QF66 hardschuim

De tank(s) zijn niet meer bruikbaar voor opslag van brandstoffen.

Vergaarbak,	Nr°1	5000 l	Liters	<u>Adres :</u>	Uilenstraat 188
	Nr°2	xxxx	Liters		9100 Sint-Niklaas
	Nr°3	xxxx	Liters		
	Nr°4	xxxx	Liters		
	Nr°5	xxxx	Liters		
	Nr°6	xxxx	Liters		

Martine Verhille
Zaakvoerster



kopie attest

Uilenstraat 188
9100 Sint-Niklaas

ATTEST

Poperinge, 23/03/2004

Verslag van buitendienststelling van opslagtank

Bij deze delen wij U mede dat wij in week 12 op onderstaand adres volgende

Datum uitvoering:	19/03/2004
Plaats:	Uilenstraat 188 9100 Sint-Niklaas
Uitgevoerd door:	Jean-Paul Overbergh erkend technicus SV 00045

Beschrijving van de opslag:

Ligging van de tank:	nabij woning
Type tank:	ondergronds, enkelwandige tank
Opgeslagen product:	gasolie
Inhoud:	5 000 l

Details van het onderzoek en vaststellingen:

Vaststellen van de materiële onmogelijkheid tot verwijderen van de houder

Besluit:

De verwijdering van de houder is materieel onmogelijk. De houder mag opgevuld worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal, nadat deze geledigd en gereinigd werd.

Jean-Paul Overbergh
Erkend technicus - SV00045