

Conformiteitsattest Voor mazouttanks

FIRMA : Peter D'HOKER bvba
Serskampsteenweg 164
9230 Wetteren
Tel en fax : 09/366.53.98
GSM 0479/722.091
BTW nr : BE 0811.877.924

KLANT : [REDACTED]
Straat: [REDACTED] nr. [REDACTED]
Postnummer: [REDACTED] Gemeente: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : SV01962
Adres reservoir: *Kleine Heide 5 St. Martens hatem*
Nominale inhoud reservoir: *2500 l* Materiaal: *Metaal* Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk
Nummer van het reservoir: *Niet gekend*

Mazoutreservoir – kleiner dan 5.000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: *2013* / *07* / *2013* Datum uitvoering controle: *7* / *05* / *2014*

Controles :

- ultrasoon getest
- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

gecheckt 7/05/2014
ultrasoon getest dicht
geen water aanwezig
 Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
 Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: / / Datum uitvoering controle: / /

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
 Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
 Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus : *D'Hoker Peter*

Naam & handtekening klant:

* Schrapen wat niet past

[Handwritten signature]