(6)

VINCOTTE vzw
Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402 726 873 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1492 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent — Tel. +32 9 244 77 11 — gent@vincotte.be
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde — Tel. +32 2 674 57 11 — brussels@vincotte.be
Noorderlaangel 23, 2140 Antwerpen — Tel. +32 3 221 86 11 — antwerpen@vincotte.be
Rue Pieces Lejeune 11, 5032 Gembloux — Tel. +32 81 432 611 — gembloux@vincotte.be

Verslag nr.: [illegible]

N

Reel code

PROCES-VERBAAL VAN BUITENVORMINGSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAGESPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: | Installatie: | Bij ontdekking al een aander:

Naam, voornaam: Gent [illegible]
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE

Naam, voornaam: [illegible]
Adres: Alle Plovelaan 93 Alsdk.
Post nr. + Stad: [illegible]
Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☒ wijziging	☒ uitbreiding	☒ Art 86	○ Art 271 bis	○ Woneenheid
	○ mobiel	○ tijdelijk		○ Art 87	○ Art 272	○ Huishoudelijke werke
○ Art 271	○ periodiek	○ controle	○	○ Art 88	○ Art	☒ Gemeenschappelijke
○ Art 276 : verzwaring		○ Art 275bis : verkoop van een woneenheid		○ Art	○ Art	○ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	○ EAN niet mogelijk	○ kWh meter niet go
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag ..... nacht	○ kWh recht. meter nr.: ..... meterstand .....
	Bescherming aansluiting (A): ○20 ○25 ☒32 ☒40 ○50 ☒63 ○80 ☒100 ○	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_0: ○ 230 V ☒ 3x230 V ☒ 3N400 V ○	Type aardelektrode: ○ aardingslus ☒ pen / baar ○
	Maximale nominale stroom (A): ○20 ○25 ○32 ○40 ○50 ○63 ○80 ☒100 ○	
	Voedingsleiding hoofdbord: ☒ mm² Type:	
Beschrijving installatie (○ als bijlagen)	Algemene differentieelstroominrichting ☒ mA Aantal borden Aantal uitstroombanen	
	Refrecht meting	Algemene aarding Apparaten

Metingen - testen - controles - verzegeling:

○ Rechtstreekse aanraking	○ Onrechtstreekse aanraking	○ Meetlijn	○ Toestellen	○ Materiaal	○ Bijdoorsnede
☒ Aardingsweerstand: 27 Ω	○ Algemeen isolatieniveau MΩ	○ Controle leidingen	○ Aardingscontinuïteit		
Differentieelstroominrichting: ○ was verzegeld	○ werd verzegeld	☒ werd niet verzegeld	○ kan niet verzegeld worden		

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie laatste blz.)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ Nihil	Aarding = 27 Ω ±
Inbreuken Bestaande installatie ○ Nihil	
Opmerkingen ○ Nihil	Enkel Aarding werd niet (correct) maakt deel uit van deze controle.

Visum ONE of an

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie — voldoet / ~~voldoet niet~~ — aan het AREI.
○ De bestaande installatie — voldoet / voldoet niet — aan het AREI.

De installatie dient uitgebreid gecontroleerd te worden
○ door hetzelfde erkend organisme (1)

Agent bevoegd:

Voor de directeur generaal: Handtel

Naam: [illegible] Agent nr. 235 Datum: [illegible]

Bijlage(n): ○ Situatieschema(s): ○ Eéndraadsschema(s): ○

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient alle aangebrachte wijziging te vermelden
- De Federale overheidsdienst economie dient bij iedere ongeval, technisch of onrechtstreeks te wijten aan gebrekkigheid van/by personen binnen een redelijk te
- De controle heeft enkel betrekking op de gebleken en toegankelijke delen van de installatie
- ○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen
- ○ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervollledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid elementen, mogen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren
- (1) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden maatregelen moeten gevolten worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij controlebezoek na max. 1 jaar, de overtredingen niet verwonnen zijn meet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek a aan de Algemene Directie Energie die belast is met het nazicht

AS 3221 0 X 221