

# CONFORMITEITSATTEST

Voor  
Mazoutreservoirs

FIRMA:  
(stempel)

**VANHASTE BVBA**  
Loviestraat 65  
8970 Poperinge  
Tel. 057/33 45 62  
Fax. 057/33 91 77  
BTW BE 0476 696 008

KLANT

Straat

Postnummer

Tel:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur

Adres reservoir: **BLAUWE POORTSTRAAT 11, ZILLEBEKE**

Nominale inhoud reservoir: **1200** Materiaal: **Fe** Buitenwand toegankelijk  ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: **GEEN**

## 1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: .....

Datum uitvoering controle: **10/07/2024**

Controles:

- visuele controle van de toebehoren **NOK**
- overvulbeveiligingssysteem **OK**
- controle aanwezigheid water en slib **OK**
- lekdetectiesysteem **NVT**
- certificaat vorige controle **GEEN**
- meting potentiaalverschil **NVT**
- visuele controle buitenwand **OK**

Bijzondere opmerkingen:

**- KOPPELING AAN TANK  
LATEN HERSTELLEN**

Verdere exploitatie toegelaten (**ja/nee**)\*

Verdere exploitatie niet toegelaten (**Groen/Rood**)\*

## 2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: .....

Datum uitvoering controle: .....

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
  - b. cathodische bescherming
  - c. lekdetectiesysteem
  - d. overvulbeveiligingssysteem
  - e. aanwezigheid water en/of slib
  - f. certificaat vorige controle
  - g. dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 10.)
  - h. verontreiniging buiten het reservoir
  - i. corrosiviteitsonderzoek bodem
- Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen:

Verdere exploitatie toegelaten (**ja/nee**)\*

Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen

Merkteken: (**Groen-Oranje-Rood**)\*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:

**ES**  
ESTATE SUPPORT  
ENERGIE PRESTATIE CERTIFICAAT  
ISOLATIEADVIES - STOOKOLIETANKKEURING  
ELEKTRISCHE KEURING-PLAATSBSCHRIJVING  
TEL : 0496/49.32.21 - Marnix.timperman@gmail.com

Zie keerzijde