

CONFORMITEITSATTEST

voor
Mazoutreservoirs

FIRMA:
(stempel)

VANHASTE BVBA

Loviestraat 65
8970 Poperinge
Tel. 057/33 45 62
Fax. 057/33 91 77
BTW BE 0476 696 008

KLANT: ESTATE SUPPORT

Straat: KERKSTRAAT

nr. 19

Postnummer: 8900 Gemeente: DIKKIBUS - IEPER

Tel: 0496/49.32.32

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SV00550

Adres reservoir: MARKT 15 LO-RENINGE

Nominale inhoud reservoir: 5000 Materiaal: Fe Buitenwand toegankelijk ☐ ontoegankelijk ☒

Nummer van het reservoir: GEEN

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 11.01.2018

Datum uitvoering controle: 28.09.2026

Controles:

- ☒ visuele controle van de toebehoren
- ☒ overvulbeveiligingssysteem
- ☒ controle aanwezigheid water en slib
- ☒ lekdetectiesysteem
- ☒ certificaat vorige controle
- ☒ meting potentiaalverschil
- ☒ visuele controle buitenwand

INDIEN
DEZE
VOOR-
WAARDEN
VOLDAAN

Bijzondere opmerkingen:

- MANGAT UIT KUISEN
- WATER IN TANK ($\pm 5,5$ cm)
- VIA MANGAT
- WATER UIT TANK POMPEN

☒ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

☒ Verdere exploitatie niet toegelaten (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle:

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☐
- d. overvulbeveiligingssysteem ☐
- e. aanwezigheid water en/of slib ☐
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 1u.) ☐
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen:

☐ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

☐ Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen.

☐ Merktken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:

VANHASTE GEERT

* Schrapen wat niet past

ESTATE SUPPORT
ENERGIE PRESTATIE CERTIFICAAT
ISOLATIEADVIES - STOOKOLIETANKKEURING
ELEKTRISCHE KEURING-PLAATSBSCHRIJVING
TEL : 0496/49.32.21 - Marnix.timperman@gmail.com

Zie keerzijde