



ACEG
Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
BTW nr: BE0846.351.031
www.aceg.be
Tel: +32 2 880 88 90

JOB OVERZICHT

RH construct
Perksesteenweg 122
1910 Kampenhout
Belgie

BE 0557 994 280

Info@rhconstruct.be

Opdrachtnummer:	Datum:	Adres	Inspecteur
735868	13/09/2022	2100 Deurne Baron Leroyststraat 51	Michel Mergan

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
858979	PC.EK1.06 Installateur: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3.			Conform	nota/note 2: Geen inbreuken vastgesteld.				
					nota/note 4: De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.				
858995	PC.G.03 Indienstelling van een gasinstallatie (gas is reeds aanwezig) (vermogen <70 kW / MOP <100mBar / DN < 50) - G.03			Conform	nota/note 1.8: Leidingen ingewerkt in muren en of ondervloer/plafonds waren niet zichtbaar/toegankelijk voor nazicht tijdens de controle				